




Батлав: Ерөнхий инженер бөгөөд Үйлдвэрлэл
технологийн газрын дарга
Н.Буян-Өлзий

Иж бүрэн вакуум таслуур бүхий ХХБ-ийн яачейк сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт

№	Тодорхойлолт	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Нэр төрөл	Вакуум таслуур		
2	Тип марк	KY28-12		
3	Үйлдвэрлэсэн он	2024 он		
4	Зориулалт	Хаалттай хувиарлах байгууламжид зориулагдсан	Ширхэг	4
5	Ажиллах хүчдэл	6kV		
6	Ажиллах гүйдэл	630A		
7	Ажиллах орчны температур	(-15) - (+40) C		
8	Микропроцессор реле	SEL-751A дүйцэхүйц		
9	Тоолуур /3 тарифт 5A /	Баталгаажуулсан		
10	Гүйдлийн трансформатор	300/5		
Төсөвт өртөг				110,308,000

Тайлбар: 2-догч хэлхээний холболт хэмжилт туршилт хийж өгөх ажлын хөлс орсон болно

Зөвшөөрсөн: Эрчимзүй автоматжуулалтын хэлтсийн дарга  Г.Ариунбилэг
Хянасан: Байгууллагын нөөц төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтсийн дарга  Х.Батсүрэн
Боловсруулсан: Автоматжуулалт электроникийн мэргэжилтэн  Н.Очирлхам