

БАТЛАВ
САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Г.Н. ТҮВШИНТӨР

ЗҮҮНБАЯН БАГИЙН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

1. Хэрэглэгчийн нэр: "Чандмань-Илч" ХХК Зүүнбаян салбар
2. Хэрэглэгчийн байршил: Дорноговь аймаг Сайншанд сум 5-р баг
3. Хүчин чадал:
 - Усан халаалтын зуух 3,5 МВт
 - Температурын график 110/70°C
 - Шаталтын горим: Давшилтат ул ширэмтэй
 - Зуухны усны зарцуулалт 140 м3/ц
 - Зуухруу орох температур 70°C
 - Зуухнаас гарах температур 110°C
 - Ажлын даралт: 10 ата
 - Үнс зайлуулах систем нь гинжин конвейртэй
 - Зуух нь бүрэн автомат удирдлагын системтэй байх
 - Түлш: Нүүрсний илчлэг 3000-4000ккал/кг
 - Хятад улсын DZW маркийн усан халаалтын зуухтай дүйцэхүйц байх
 - Ашиглаж буй материалууд нь чанарын хувьд олон улс болон Монгол улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн БНБД стандартыг бүрэн хангасан, шинэ ашиглагдаагүй сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
 - Чанарын баталгаат хугацаа 3 жил байна.
4. Зуух тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил
 - 3.5МВт Усан халаалтын зуух 1 иж бүрдэл / Утаа сорогч, үлээх салхилуур, үнс баригч дагалдана/
 - Сүлжээний усны насос-1ш /зарцуулалт-200м3/ц, напор 50м, чадал 45кВт/

3,5 МВт хүчин чадалтай усан халаалтын зуухны хүчин чадал

Дулаан ялгаруулалт, МВт /Гкал/цаг/	3,5/
Халааж буй талбай, м ²	35 000
Халааж буй байрны эзэлхүүн, м ³	105 000
Зуухны АҮК, %	83
Ажлын даралт, МПа(кгс/см ²)	1.0(10)
Зуухны усны эсэргүүцэх чадвар, МПа (кгс/см ²)	0,1(1.0)-ээс ихгүй
Усны нэрлэсэн зарцуулалт м ³ /ц	140
Температурын горим, °С	110-70
Утааны хийн температур	200
Утаа сорогчийн цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчин чадал, кВт	30
Үлээх салхилуурын цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчин чадал, кВт	7,5

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЧАНДМАНЬ ИЛЧ ХХК-НЫ ҮТХ-ийн дарга

Ө Даваажав

ХЯНАСАН:

ЧАНДМАНЬ ИЛЧ ХХК-НЫ ЗАХИРАЛ

Д.ЭРДЭНЭБАЯР

