

БАТЛАВ:  
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН  
ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА ОНӨААТҮГ  
ЗАХИРАЛ Д.АЛТАНХУЯГ

2024 оны 3...сарын 5 өдөр

## КОЛЬЦО ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№	Төслийн зориулалт	<ul style="list-style-type: none"><li>Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр</li><li>Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 11/03 дугаар тогтоол</li><li>Засаг даргын 2024 оны А/07 дугаар захирамж</li></ul>
1	Дагаж мөрдөх стандарт	MNS 0907:1982, MNS 2803:2004, MNS 0392:2014, MNS 974:2014
2	Зориулалт, хүчин чадал (1 ком- кольцо-2ш, ул-1, таг-1ш)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Худгийн төмөр бетон кольцо-2 ширхэг:</b> Худгийн кольцоны дотор диаметр ф-1500мм, гадна диаметр ф-1680мм, худгийн кольцаны өндөр 1350мм-с багагүй дундаа залгаасгүй, ханын зузаан 90мм, худгийн кольцаны бетоны марк М-250</li><li>Кольцонууд хоорондоо угсрагддаг 20мм-ийн өндөр ховилтой, нэг нэгэндээ ховилоор угсрагддаг, В-1 ангиллын холбоос арматур ГОСТ 6727-80 шаардлага хангасан, угсрахад хялбар зай завсар гарахгүй битүүмж сайтай, холбирч хазайхгүй залгаагүй байх.</li><li><b>Худгийн төмөр бетон дугуй ул-1 ширхэг:</b> Худгийн улны гадна диаметр 1680мм, зузаан 100-120мм, жин 0,7 тн, ГОСТ 6727-80 шаардлага хангасан В-1 ангиллын холбоос арматуртай, улны бетон марк М-250,</li><li><b>Худгийн төмөр бетон таг-1 ширхэг:</b> Худгийн тагны дотор диаметр ф-1500 мм, гадна диаметр 1680 мм, бетон тагны зузаан 100-120 мм, төмөр бетон тагны жин 0,7 тн байх ба таг нь ф150 доошгүй диаметртай бохир сорох 1 ш нүхтэй, ф110 доошгүй диаметртай агааржуулалтын хоолойны 1 ш нүхтэй байна. Бетоны марк М-250</li><li>Ул, таг нь кольцотой хоорондоо угсрагддаг ховилтой байна.</li><li>Үйлдвэрлэх технологи нь төвөөс зугтах аргаар нягтаршуулсан, гадна уурын боловсруулалтанд хатаагдсан, бат бэх, ус чийг тусгаарлагдсан гөлгөр гадаргуутай байх, Дээрхи бүгдийг нэг ком худгийн дугуйвч (кольцо) гэж үзнэ.</li><li>Ачиж буулгахад зориулагдсан нүх, дэгээтэй байх.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>Худгийн бетон эзэлхүүн нь MNS 0907:1982 стандартын дүүргэгч материалын үзүүлэлт MNS 2803:2004 шаардлага хангасан байх</li></ul>
3.	Тоо хэмжээ	<ul style="list-style-type: none"><li>1800 ком</li></ul>

ХЯНАСАН:

Ерөнхий нягтлан бодогч



А.Мөнхнар

БОЛОВСРУУЛСАН:

Барилгын инженер



Г.Мэндбаяр