

**БАТЛАВ**  
**"ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК-ИЙН**  
**ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ**   
**П.БАЯРЦЭЦЭГ**

**2024 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ ӨРЛӨГ ДУЛААЛГЫН**  
**МАТЕРИАЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Д/д	Барааны нэр, тип марк	х.н	Тоо ширхэг	Дүйцэхүйц техникийн тодорхойлолт
1	Галын цемент	тн	5.6	Үг бүтээгдэхүүн нь зуухны утааны хийн чиглүүлэх бетон цутгах, галын хотлын хананы өрлөг, нүүр бетон цутгахад зориулагдсан байна. ОХУ-ын ГОСТ-969-91 болон СА-50 маркын галын цементтэй дүйцэхүйц байна. Савалгаа 50 /+ -1/кг
2	Галын тоосго	ш	550	Үг бүтээгдэхүүн нь зуухны галын хотлын хананы өрлөг, нүүр бетоны суурь өрлөг хийхэд зориулагдсан стандартын шаардлага хангасан байна. Хэмжээ 220*120*65мм
3	Шамотны нунтаг	уут	64	Үг бүтээгдэхүүн нь зуухны галын хотол дахь утааны хийн чиглүүлэх бетон, нүүрний өрлөг бетон цутгахад зориулагдсан стандартын шаардлага хангасан байна. Савалгаа 50 /+ -10/кг
4	Мертиль	тн	3.0	Марк MSH-39 Галд тэсвэрлэх чанар -1700°C, Тэлэлтийн коэф- бага, Наалдамхай чанар-өндөр, хатсаны дараа хоргүй Савалгаа 50 /+ -1/кг ГОСТ6137-2015
5	Нунтаг азбест	уут /кг/	8 /400/	Дулаан тусгаарлах битүүмжлэх зориулалттай ОХУ-ын ГОСТ-12871-93 болон СА-50 болон түүнтэй дүйцэхүйц байна Савалгаа 50 /+ -1/кг

Тайлбар: Бүх өрлөг дулаалгын материал нь 2023-2024 онд үйлдвэрлэгдсэн, зохих стандартын дагуу хадгалсан байх. Монгол хэл дээр орчуулсан үйлдвэрийн сертификаттай байна.

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ЖАГСААЛТ ГАРГАСАН:

ДС-ЫН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ДС-ЫН МЕХАНИК



Л.НАРАНГЭРЭЛ

Б.САРХАД

Л.ГЭНДЭНЖАМЦ