

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕОС	КОМ	1
2	Ерөнхий хуваарилах самбар угсрах ЕХС	КОМ	2
3	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС	КОМ	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	КОМ	3
5	Хүчний төхөөрөмжийн самбар угсрах	КОМ	1
6	Автомат хайрцаг АХ-1	КОМ	1
7	Салхивчийн системийн удирдлагын самбар угсрах	КОМ	3
8	Узелийн удирдлагын самбар угсрах	КОМ	1
9	Бууруулах трансформатор угсрах	Ш	2
10	Таазанд тоноглох хамгаалалтын пластмассан бүрхүүлтэй шулуун люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	Ш	167
11	Хананд тоноглох хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй шулуун люминесцент Т5 чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	Ш	26
12	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан лед чийдэнтэй 60х60 хэмжээтэй панелин гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	46
13	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай шигтгээ гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	18
14	Таазанд тоноглох 360С-ын хөндлөн эргэлттэй, 45С-ын налуу байрлалтай лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	6
15	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй эхх чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	10
16	Хананд тоноглох өөр дээрээ тог баригчтай аваарын уеийн ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	35
17	Өөр дээрээ тог баригчтай хананд буюу таазнаас дүүжилж тоноглох аваарийн уеийн ГАРАХ гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	20
18	Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн 22вт	Ш	11
19	Шулуун люминесцент гэрэл суурилуулах 36Вт	Ш	470
20	Шулуун люминесцент гэрэл суурилуулах 8Вт	Ш	18
21	Далд угсралтын унтраалга угсрах	Ш	40
22	Хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	35
23	Хананд тоноглох хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	9
24	Хананд тоноглох хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	6
25	Кабелийн тавиур тагтай угсрах 300х80х3000мм.	1 Ш	5
26	Кабелийн тавиурын эргэлт /отвод/ угсрах 80х200мм	1 Ш	2
27	Кабелийн тавиурын булан угсрах 80х300мм	1 Ш	2
28	Кабелийн тавиур тагтай угсрах 100х80х3000мм.	1 Ш	6
29	Кабелийн тавиурын булан угсрах 80х100мм	1 Ш	1
30	Кабелийн тавиурын эргэлт /отвод/ угсрах 80х100мм	1 Ш	3
31	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай розетка тавих	ширхэг	12
32	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	75
33	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай рокетка тавих	ширхэг	15
34	Шаланд далд тоноглох гдзардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай рокетка тавих	Ш	48
35	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	Ш	90
36	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	Ш	195
37	Шалны розетка суух хайрцаг угсрах	Ш	48
38	1х2.5мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	М	4260
39	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	М	2840
40	1х4мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	М	4500

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

41	1х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	480
42	1х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	220
43	1х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	310
44	1х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	800
45	1х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	600
46	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 4х185мм2 ВВГ-400В	м	30
47	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	70
48	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
49	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	32
50	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	50
51	Кабелийн цорготой зэс төгсгөвч шахах 4х150/240мм	ш	24
52	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 3х1.5мм2	м	30
53	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 5х2.5мм2.	м	25
54	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 5х1.5мм2.	м	160
55	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 5х10мм2	м	110
56	16мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах.	м	100
57	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	2200
58	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	2900
59	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	200
60	40мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	60
61	50мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	270
62	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянга хамгаалалт хийх	м	560
63	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын дотор хүрээ угсрах 25*4мм	м	110
64	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын гадна хүрээ угсрах 40*4мм	м	250
65	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-4000мм	ш	20
66	Уян пластмассан хоолой холбох муфт ф20мм угсрах	1 ш	2
67	Шат /спорт заалны гэрэлтүүлэгчийн засвар үйлчилгээний үед ашиглах суурин ба хөдөлгөөнт тавцан/	ш	1
68	Аянга хамгаалалтын буултын төмөр хөндийрүүлэгч	тн	0.052
69	Аянга хүлээн авагчийг хөндийрүүлэгч бэхэлгээ	ш	90
70	Аянга авагчийг хөндийрүүлэгч суурь	тн	0.18
71	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	11.9
72	Шуудууг эргүүлж булаах.	м3	11.2