

**ЗУУХНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Тогооны техникийн үзүүлэлт	Тоо	Хэмжих нэгж	Хүчин чадал
1	Халаалтын хэвтээ тогоо	2	МВт	1.8
2	Сүлжээний усны температур	-	С	95/70
3	Хуурай циклон	2	1	АҮК 78% дээш
4	Хэмжих хамгаалах хэрэгсэл	12	1	ком
5	Халаах гадаргуу	-	м2	48000-54000
6	Ажлын даралт	-	МПА (кг/см2)	1/(10)
7	Нүүрсний хэрэглээ	-	кг/ц	310-360
8	Зуухны ус дамжуулалт	-	м3/ц	60-120
9	Хэмжээ /L*В-Н/	-	мм	2900*1850*2750
10	Утаа сорох димос	2	Квт	11
11	Агаар өгөх сэнс	2	Квт	3
12	Цахилгааны самбар	-	ком	ком
13	Түлшний төрөл	Хүрэн нүүрс / 2200 - 2900/		
14	Дулаан зөөгчийн төрөл	Усан		
15	Тогоо нийлүүлэгч байгууллага нь суурилуулалт болон 72 цагийн туршин тохируулга хийж хүлээлгэн өгнө			

Тодорхойлолт гаргасан:



Ч.Болдбаатар