

БАТЛАВ  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
Д.ЭРДЭНЭТӨГС  
2014 оны 01 дугаар сарын 25.

**“ДАЛАНЗАДГАД ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН АЖИЛЧДЫН АХУЙН  
БАЙРНЫ БАРИЛГА”-ЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ХИЙЛГЭХ**

Уг ажилчдын ахуйн байр нь тэнхлэгзэрээ 18м x 12м хэмжээтэй. Ашигтай талбай нийт 648 м<sup>2</sup> талбайтай 3 давхартай, 00 түвшинээс дээшээ 2 давхартай хавтгай дээвэртэй барилга байна.

д/д	Зургийн нэр	Тэмдэглэгээ	Тайлбар
1	Загвар зураг	33	
2	Ерөнхий төлөвлөгөө	ЕТ	
3	Барилга Архитектур	БА	
4	Барилга бүтээц	ББ	
5	Халаалт агаар сэлгэлт	ХАС	
6	Цэвэр бохир ус	ЦБУ	
7	Цахилгаан хангамж	ХТ,ДГ	
8	Холбоо дохиопол	ХД	
9	Гадна дулаан	ГД	
10	Ус хангамж, ариутгах татуурга	УХАТ	
11	Гадна цахилгаан	ГЦ	
12	Гадна холбоо	ГХ	
13	Геодези /байр зүйн дэвсгэр зураг/		
14	Геологи /хөрсний дүгнэлти/		
15	Тесэв		
16	Магадлалын хэлс		

Хянасан:


Төлөвлөлт санхүүгийн халтсийн дарга  
багеед ерөнхий нягтлан

Боловсруулсан:  
Хангамжийн инженер

Ц.Хандцоо

Э.Энхболд

Шинээр баригдах ахийн байрны кабелийн трассын бүдүүвч зураг



	ДЭДЦС ТӨХК	Он сар	Гарын үсэг	
Хянасан	О.Отгонсүх	2024 07/19		
Хянасан	М.Мөнх-эрдэнэ			
Зурсан	М.Зоригт			Цагаан булаг 8-р баг ЦахДХ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОСОН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  
УТХ-ИЙН ДАРГА  
ЦахДХАЦХЕХИЙН ДАРГА  
РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР



О.ОТГОНСҮХ  
Л.НЭРГҮЙРЕНЧИН  
М.МӨНХ-ЭРДЭНЭ  
М.ЗОРИГТ




“ДАЛАНЗАДГАДЫН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК  
ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛД ХОЛБОХ  
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 16

1. Хэрэглэгчийн нэр, хаяг: “ДЭДЦС” ТӨХК Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 8-р баг Цагаан булаг 10-10 тоот
2. Техникийн нөхцөл авах объектийн нэр, байршил: Ахуйн байрны цахилгаан хангамж. Даланзадгад сум 8-р баг Цагаан булаг 10-10 тоот
3. Хэрэглэгчийн нөхцөл авах объектийн нэр, байршил: Ахуйн байрны цахилгаан хангамж. Даланзадгад сум 8-р баг Цагаан булаг 10-10 тоот
4. Хэрэглэгчийн ажлын горим: 24 цаг
5. Хэрэглэгчийн зэрэг: Гурав
6. Холбогдох цэг: ХХБ №2ын 0,4 кВ-ын ячейк №6
7. Ерөнхий шаардлага:
  - 7.1 Хэрэглэгч нь мэргэжлийн эрх бүхий байгууллага, хуулийн этгээдээр зураг төслийг хийлгэнэ. Зураг төсөл зохиогч нь техникийн нөхцлийн дагуу зураг төслийг боловсруулж, “ДЭДЦС” ТӨХК-иар хянуулан зөвшилцэл хийж, зургийн 1 хувийг техникийн нөхцөл олгогчид өгнө.
  - 7.2 Зураг төслийг буюу зөвшилцэл хийгээгүй зураг төслийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхийг зөвшөөрөхгүй.
  - 7.3 Хэрэглэгчийн цахилгааны шугам барихад газар доорхи инженерийн сүлжээг дайрч гарах зам талбай, мод бут сөөг эвдэх, тайрах тэдгээрийг нөхөн сэргээхэд гарах зардлыг зураг төсөвт тусган хэрэгжүүлнэ. Хэрэглэгч нь шугам сүлжээг угсралж явцад бусад инженерийн сүлжээтэй тааралдаж байгаа бол түүнийг хамгаалах, бүрэн бүтэн байдлыг нь хариуцах үүрэгтэй
  - 7.4 Цахилгааны тэжээлийг угсралтын ажлыг батлагдсан зураг төслийн дагуу “ДЭДЦС” ТӨХК-ийн техникийн ажилтны хяналт, зөвлөмжийн дор гүйцэтгэнэ.





МОНГОЛ УЛС  
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар: 0000093408


Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц ТӨХК	2688514
(байгууллагын нэр)	(регистрийн дугаар)
Аймгийн Засаг даргын захирамж	20 21 оны 09 сарын 22 өдрийн A/1069 тоот
(шийдвэр гаргагч)	
шийдвэрийг үндэслэн	Өмнөговь
(аймаг, нийслэл)	Даланзадгад
Мод үржүүлэг-1	8-р баг
(гудамжны нэр)	(баг, хороо)
байрлах, нэгж талбарын	4608000370 дугаар бүхий
31200 м.кв газрыг	
Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар	зориулалтаар
47 жилийн хугацаатай эзэмшүүлж, эрхийн улсын бүртгэлийн	Э-1105000626
дугаарт бүртгэж гэрчилгээ олгов.	



Энэхүү гэрчилгээ хүчинтэй эсэхийг QR кодыг уншуулж шалгах  
бөгөөд гэрчилгээнд агуулагдаж буй мэдээллийг харах боломжтой.

Хэвлэсэн огноо: 2023-03-01

**“ДАЛАНЗАДГАД ДЦС” ТӨХК-ИЙН ШИНЭР БАРИГДАХ АЖИЛЧДЫН АХҮЙН  
БАЙРНЫ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГОДХОТ ТОЙМ ЗУРАГЛАЛ**



Тайлбар:

- 1-р контурын шугам
- 2-р контурын шугам
- Хэрэглэгчийн шугам  
Хэрэглэгч
- 100  
Худалын дугаар
- Дулагданы худалдаа

1. Дотоод хэрэгцээний ДТТэвийн баруун гаргалгааны Ф80мм-ийн шугам служэг ДХ-1 хүртэл Ф100мм болгон яргүүтгэх.
2. Дотоод хэрэгцээний ДТТэвийн байранд ХХУСны бойлер шинээр мантожлах.
3. ДХ-ний ДТТэвээс явсан шугам служэг дулаан, цэвэр, ХХУСны системийн шугам служэг үүсгэн байгуулах.
4. Шинээр баригдах ажилчдын ахуйн байрны дулааны шугамыг Ф50мм-ээр оруулан хэрэглэгчийн узель үүсгэх.

Хянасан	О. Отгонсүх	<i>О. Отгонсүх</i>
Гүйцэтгэсэн	С. Ундармаа	<i>С. Ундармаа</i>
<b>“Даланзадгад ДЦС” ТӨХК</b>		

**ДХ-НИЙ ДТТЭВ СХЕМ**

2024.02.19 Mash: №


**14.** Түгээх сүлжээнд холбогдох хэрэглэгч нь эзэмшийн шугам сүлжээний газрын кадастрын зураг хийлгэж, ил далд ажлын акт, гүйцэтгэгчийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар, "ДэДЦС" ТӨХК-ийн ДШС цехэд хүлээлгэн өгч дулааны шугам залгах эрх авах


**15. Хариуцлага:**

15.1 Техникийн нэхцэл олгосон байгууллага, иргэн, ААНБ, зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч нь техникийн нэхцэлтэй холбоотой гарсан маргааныг "Эрчим хүчин зохицуулах хороо"-ны 2018 оны 209 дугаар тогтоолоор баталсан "Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний "Холболтын дүрэм" журам болон Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

**ТЕХНИКИЙН НЭХЦЛИЙГ ӨМНӨД БУСИЙН ТӨВ ӨМ. Аймаг "ДАЛАНЗАДГАДЫН ДЦС" ТӨХКОМПАНИД олгов.**

**ТЕХНИКИЙН НЭХЦЭЛ ОЛГОСОН:**

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  О. ОТГОНСҮХ

УТХЭЛТСИЙН ДАРГА  Л. НЭРГҮЙРЕНЧИН

ТООЦООНЫ ИНЖЕНЕР  Б. ЭРДЭНЭТОГТОХ

ДШС ЦЕХИЙН ДАРГА  С. УНДАРМАА

*Техникийн нэхцэлтэй танилцсан: ..... / ..... /*

в. Түгээх сүлжээнд холбогдох хэрэглэгчийн дулааны шугам сүлжээг барихад газар доорх инженерийн сүлжээг дайрч гарах зам талбай, мод бут эвдэх, тайрах тэдгээрийг нөхөн сэргээхэд гарах зардлыг зураг төсөлд тусган хэрэгжүүлнэ. Гүйцэтгэгч нь хэрэглэгчийн шугам сүлжээг угсрал явцад бусад инженерийн шугам сүлжээтэй давхцах, отгполцох үед түүнийг хамгаалах, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах үүрэгтэй.  
г. Сүлжээнд холбогдох хэрэглэгч нь объектод дулааны узелийг БНБД 41-05-18 "Дулааны сүлжээ"-ний угсралтын ажлыг батлагдсан зураг төслийн дагуу "ДэДЦС" ТӨХК-ийн техникийн ажилтны хяналт, зөвлөмжийн дор гүйцэтгэх, дулааны узелийн тоног төхөөрөмж угсралтын ажлыг хийж дууссаны дараа хангагч байгууллагын төлөөллийг байлцуулан угаалт, шахалт, тохируулга, зүгшруулэлтийг хийж холбогдох акт баримтыг бурдүүлсэн байна. Үүнд:

- ❖ Дулааны шугам болон узелийн тоног төхөөрөмжийн паспорт
- ❖ Гүйцэтгэлийн зураг
- ❖ Ажлын зураг, түүнд зураг төслийн байгууллага, захиалагчтай зөвшилцэх оруулсан өөрчлөлтүүд
- ❖ Дотор гадна шугам сүлжээг түршсан актууд
- ❖ Гагнуурын холбоосуудыг шалгасан тухай дүгнэлт ба гагнуурчдын паспортын хуулбар
- ❖ Гагнуурын материалыг үйлдвэрлэсэн завод, шугам болон хаалт арматур, хэмжих хэрэгсэл, автомат тохируулагч тэдгээрийн баталгаат хугацааг илэрхийлсэн акт, үйлдвэрлэгчийн сертификат
- ❖ Суурилагдсан хаалт арматур, автомат тохируулагчүүд, тооцооны болон хяналтын хэмжүүрүүдийн паспорт

**8. Зураг төсөл зохиох, угсралтын ажил гүйцэтгэхэд заавал биелүүлэх шаардлага:**

- Сүлжээнд холбогдож буй объектын шугам сүлжээнээс огтолгоо авах ажлыг хангагч байгууллагын төлөөллөөр гүйцэтгүүлэх. /засвар үйлчилгээний тариифын дагуу/  
• Шугам сүлжээний ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж далд ажлын акт үйлдэн шугам сүлжээг шахалт хийж үед "ДэДЦС" ТӨХК-ийн төлөөллийн хяналтан дор хийж баталгаажуулах.  
• Хэрэгцээний халуун ус хангамжийн гадна дотор шугам сүлжээг дулааны шугамын хамт барьж байгуулах.  
• "ДэДЦС" ТӨХК-ийн ДШС-ний инженер алдагдсан усны хэмжээг тодорхойлно.  
• Дулааны гадна шугам сүлжээг БНБД 41-05-18 "Дулааны сүлжээ" стандартын дагуу техник ашиглалтын дүрэмд нийцүүлэн хийнэ.  
• Дулааны тоолуурыг хангагч байгууллага суурилуулж, ажил гүйцэтгэсэн акт үйлдэж баталгаажуулна.

Шугамыг гулсах болон үл хөдлөх тулгууртайгаар, зэв эсэргүүцэгч /зэврэлтээс хамгаалах/ будгаар 2 үе будаж, шугамын дулаалтыг пенополиуретан дулаалгаар 40мм зузаантай дулаалсан байна.

**9. Техникийн нөхцөлийн хүчинтэй байх хугацаа:**

Техникийн нөхцөл нь олгосон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

**10. Техникийн нөхцөлийн хүчингүй болох:**

- a. Хүчинтэй байх хугацаа дууссан бол хүчингүйд тооцно.
  - b. Энэхүү техникийн нөхцөлийн аль нэг заалтыг биелүүлэгүй бол хүчингүйд тооцно.
  - c. Техникийн нөхцөлийн ачаалал 20-иос дээш хувиар өөрчлөгдсөн бол дахин авна.
  - d. Техникийн нөхцөлийн хүчинтэй байх хугацаанд тухайн объект ашиглалтанд орж дулааны сүлжээнд холбогдоогүй бол хүчингүйд тооцно.
  - e. Техникийн нөхцөлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас 2 сарын өмнө сунгуулах хүсэлтийг гаргах бөгөөд техникийн нөхцөлийг 1 удаа сунгана.
11. Техникийн нөхцөлийн шаардлагуудыг хэрэглэгч, зураг төсөл зохиогч гүйцэтгэгч байгууллагууд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.
12. Олгосон техникийн нөхцөлийн шаардлагуудыг захиалагч байгууллага нь: зураг төсөл болон гүйцэтгэгч байгууллагад албан ёсоор танилцуулж, шаардлагатай бол хувилж өгөх үүрэг хүлээнэ.
13. Олгосон техникийн нөхцөлийг олгосон байгууллагын зөвшөөрөлгүй өөрчлөхийг хориглоно.



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д. ЭРДЭНЭТӨГС

2024 оны 02 сарын 19.

ДУЛААНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ УРЬДЧИЛСАН  
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ №01/2024

2024 оны 02 сарын 16

- Хэрэглэгчийн нэр хаяг: "Даланзадгад ДЦС" ТӨХХ-ийн ажилчдын ахуйн байрны барилга
- Хэрэглэгчийн байршил: Өмнөд Монголын Халсааны Цахилгаан станц
- Дулааны нийт ачаалал (урьдчилсан тооцоогоор)

	Дулааны эрчим хүч хэрэглээ	Тоо хэмжээ	Тодорхойлох Нэгж	Шинээр авах дулааны чадлын эзлэх хувь ДТТ-д
1	Халаалт	0,037	Гкал/цаг	0,037 Гкал/цаг
2	Хэрэглээний халуун ус	0,015	Гкал/цаг	буюу 3,08% эзэлж байна.
3	Салхилуур		Гкал/цаг	
4	Дулааны нийт чадал	0,052	Гкал/цаг	
5	ДХ-ний ДТТөв сууринлагдсан хүчин чадал	1,2	Гкал/цаг	
6	ДХ-ний ДТТ одоо авч буй ачаалал	1,172	Гкал/цаг	

Барилгын ашигтай талбай 607.85 м<sup>2</sup>  
Барилгын нийт эзэлхүүн 1706.4 м<sup>3</sup>

4. Холболт авах цэг:

"Дулааны эрчим хүчийг хэрэглэх дүрэм"-ийн түгээх сүлжээнд хэрэглэгч холбох заалтыг баримталж гүйцэтгэнэ.

Даланзадгад сумын 8дугаар баг үйлдвэрийн дотоод хэрэгцээний ДТТөвийн 2 хэлхээний баруун тараагуур шугамыг ДХ-1 хүртэл Ф100мм өргөттэл хийж худгаас огтолгоо авч Дү80Ру16-тай 2ш хаалт монтажлан шугамын трассыг ГОСТ8732-ын Ф50мм-ээр шугам дулаан авах хэрэглэгчийн узельд оруулсан холбож ашиглана.

5. Холболтын цэгийн параметрүүд:

- Холболтын цэг дээр байх түрэлт 40 м
- Буцах шугамын дараалт 4 кгс\см<sup>2</sup>
- Тооцоот температурын график 90/70 хэм

6. Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох объектын зураг төсөл гүйцэтгэгчийн мөрдөх хууль, дүрэм, журам:

6.1 Эрчим хүчиний тухай хууль  
6.2 Засгийн газрын 2001 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 263 тоот тогтоолоор батлагдсан "Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"

6.3 Эрчим Хүчиний Зохицуулах Хорооны 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 290 дугаар тогтоолоор батлагдсан Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний "Холболтын дүрэм"

6.4 Барилга, хот байгуулалтын БНБД 41-05-18 "Дулааны сүлжээ" бусад БНБД

7. Ерөнхий шаардлага:

a. Түгээх сүлжээн холбогдох хэрэглэгч нь мэргэжлийн эрх бүхий байгууллага, хуулийн этгээдээр зураг төслийг хийлгэнэ. Зураг төсөл зохиогч нь техникийн нөхцөлийн дагуу зураг төслийг боловсруулж, "ДэДЦС" ТӨХХ-ийн төлөөллөөр хянуулсан, зургийн 1%-ийг техникийн нөхцөл олгосон байгууллагад егнэ.

b. Зураг төсөлгүй буюу хянуулж баталгаажуулаагүй зураг төслиөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхийг

“ДАЛАНЗАДГАД ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК

# ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

“ДАЛАНЗАДГАДЫН ДЦС” ТӨХК-ИЙН  
АЖИЛЧДЫН АХУЙН БАЙРНЫ БАРИЛГА

01/2024

Даланзадгад хот

