

УЛСАНБААТАН УО
БАТЛАВ
 “БНДС” ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 Б.АРИУН-ЭРДЭНЭ



Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Дулааны тоолуур /Ф150/ 1-ком

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Мултикал 603 дүйцэхүйц Тоолуурын диаметр- 150 мм Усны цагын зарцуулалт - 300мЗ/ц. Баталгаажуулсан гэрчилгээтэй.		

Барааны нэр: Даралт хэмжих манометр -30 ширхэг

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	BLD-тэй дүйцэхүйц Диаметр -100мм Холболтын хэмжээ-M20*1,5 Анги1.5 , Зэвэрдэггүй ган		

Үйлдвэрийн шалгалт тохируулгын гэрчилгээтэй		
------------------------------------------------	--	--

Барааны нэр: Ион солилцооны автомат фильтрийн толгой - 1ком

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	<p>Ион солилцооны автомат фильтрийн толгойн шүүлтүүрийн баллонд шууд таарах, зарцуулалт 50-80тн гаргах /одоогийн суурин дээр угсрах/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шугамын диаметр -80мм - Сэргээлт оруулах хугацаа /2цаг/ - Цагын зарцуулалт 50-80тн - Фильтрийн толгойн дагалдах хэрэгсэл /ком/ <p>Давсны эжектор</p> <p>Удирдлагын системд доторхи хаалт, жийргэвч</p> <p>Дээд дренаж</p> <ul style="list-style-type: none"> - 96%-ийн концентрацитай 80 кг давсаар сэргээлтээ бүрэн авч 350-450тн ус боловсруулах 		

	<p>Тусгай шаардлага: Үйлдвэрийн чанарын гэрчилгээ, техникийн паспорт, угсарч суурилуулж хүлээлгэн өгнө.</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
ДХХА-ын ИНЖЕНЕР

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

А.БАЯРМАГНАЙ

А.ЛХАМСҮРЭН