

ХОВД АЙМАГ

БАТЛАВ
ХОВД ДУЛААНЫ
“ХОВД ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  Д.ЭНХСАЙХАН

641827474 4075536

Сүлжээний өгөх, буцах шугамд тоолуур
суурилуулах ажлын даалгавар

Сүлжээний өгөх, буцах усны 400мм диаметртэй хос шугамд өнцгийн хэмжилт хийлгэн, загварын туршилтад орж тэнцсэн монгол улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжүүр, тоолуурыг MNS:6241 стандартын дагуу суурилуулах. Зарцуулалтын хэмжүүр, дулааны тоолуур нь доорхи хүснэгтэнд заасны дагуу тоо хэмжээний, анхдагч баталгаажуулалтын гэрчилгээний хамт суурилуулж хүлээлгэн өгнө.

Хүснэгт№1


№	Хэмжих хэрэгсэлийн нэр	Загвар	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт
1	Дулааны тоолуур	СТД	1ш	-
2	Зарцуулалтын хэмжүүр	Говой-5	2ш	-
3	Даралтын дачик	MPM489	2ш	0-2.5мПа
4	Температурын дачик	WZP pt100	2ш	/-200°C/ - /+500°C/

Хянасан:

Хяналтын инженер


 С.Чинзориг

Ерөнхий инженер

 Т.Бямбатөмөр

Боловсруулсан:

ДХХА инженер

 Н.Пүрэвдулам