

БАТЛАВ
“НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ц.ЭХТҮВШИН
2024 оны 01 сарын 24 ны өдөр



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Байршил:

Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо Найрамдлын гудамж өөрийн байр

Ажлын цар хүрээ:

“Налайхын Дулааны станц” ТӨХК-ийн 2024 оны дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх чанарын шаардлага хангасан технологийн нүүрс нийлүүлэх

Ажлын зохион байгуулалт, түүнд тавигдах шаардлагууд:

1. Бараа нийлүүлэх үе шат бүрт нийлүүлсэн барааг захиалагчид шалгуулж, хянуулж, технологийн шаардлага бүрэн хангасан, чанартай барааг биет байдлын доголдолгүй нийлүүлэх
2. Гэрээнд тусгагдсан хугацаанд багтаан барааг нийлүүлэх
3. Гэрээг монгол улсын мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн хүрээнд нийлүүлэх
4. Нийлүүлэх нүүрс дараах технологийн үзүүлэлтийг хангасан байх

№	Нүүрсний технологийн үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	- Дулаан гаргах чадвар 3500 ккал/кг-аас дээш - Дэгдэмхий бодис 10-20% - Үнслэг 14-16% - Чийглэг 18-22% - Нүүрсний фракц 25-50 мм - Механик хольцгүй байх (шороогүй, металл хольцгүй, чулуу, шаваргүй байх)	Тонн	4,028.5

Ажлын тоо хэмжээ:

№	Нийлүүлэх хугацаа	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Нийт дүн
1	2024 оны 06 сард	Тонн	1000	4,028.5
2	2024 оны 07 сард		1500	
3	2024 оны 08 сард		1528.5	

Захиалагчийн хяналт:

- Нийлүүлэх нүүрс нь дулаан үйлдвэрлэгчийн техникийн тодорхойлолт, мөрдөгдөж буй стандартад нийцсэн, захиалагчийн хүсэлтийг хангасан байх
- Нийлүүлэх нүүрс нь дулаан гаргах чадварын заасан хэмжээг хангасан, механик хольц болох шороогүй, чулуу шавар, металл хольцгүй, нүүрсний фракцын хэмжээ нь захиалагчийн заасан хэмжээнд байх
- Нүүрсний лабораторын шинжилгээг сар бүр гаргаж захиалагчид өгөх

Нийлүүлэгч байгууллага:

- Чанарын шаардлага хангасан нүүрсийг тоо хэмжээний дагуу гэрээний хугацаанд нийлүүлэх
- Шатахууны хомсдол, үнийн өөрчлөлтөөс үүссэн зэрэг бусад шалтгаанаас үл хамааран шаардлагатай хугацаанд гэрээний үнээр тасралтгүй нийлүүлэх

- Нүүрсний лабораторын шинжилгээг тухай бүрт нь хийлгэж захиалагч талд өгч байх

ХЯНАСАН:


ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



М.ЛХАГВАСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



Т.ЗОЛБАЯР