

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 3.1 | <b>Худгийн ус шахуурга:</b> ISO9001:2015 стандартын шаардлага хангасан байх,<br>Ус шахуургын хөдөлгүүр нь олон улсын EN60335-1, 2012+A11 2014, AC:2014 стандартын шаардлага хангасан, 3 салаа цахилгааны утастай, утас нь ус шахуургын удирдлагын самбараар дамжин цахилгаанд холбогдоно.<br>Ус шахуурга нь 2019 онд үйлдвэрлэгдсэн байх/гарал үүслийн гэрчилгээ хавсаргах/   |  |
| 3.2 | <b>Цахилгааны утас:</b> IEC 60227-5 болон ISO 9001:2015 чанарын стандартын шаардлага хангасан.<br>VCTF эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц загварын 3 салаатай, ус чийгнээс хамгаалагдсан давхар бүрээстэй, цооногт устай нөхцөлд ашиглах шаардлагыг хангасан байх, утас нь ус шахуургаас хянах самбар хүртэл залгаасгүй үргэлжилсэн байх.  |  |
| 3.3 | <b>Ус өргөх хоолой:</b><br>GB/T18997:1-2002 стандартын шаардлага хангасан, зориулалтын түүхий эдээр хийгдсэн, доод тал нь 1.0 МПас-с багагүй даралт даах чадвартай, цагаан өнгийн, дотор давхарга нь тунгалаг, ундны ус дамжуулах зориулалттай байх,<br>Хоолойн гадна диаметр 32 мм-с багагүй байна.  |  |
| 3.4 | <b>Хянах самбар:</b> Асаах унтраах товчлууртай, ус шахуурга ажиллаж буйг /ногоон/, хүчдэл буйг /улаан/ гэрлээр асаах дохиололтой, цахилгаан үүсгүүр ажиллуулах асаагууртай.   |  |
| 3.5 | <b>Худгийн шүүр яндан:</b> 100 м хүртэл гүнтэй цооног дахь шүүрийн яндангийн гадаад диаметр нь 127 мм-ээс доош байна.<br>Хуванцар хоолой нь анхдагч түүхий эд ашиглаж үйлдвэрлэсэн, MNS5544:2007 чанарын шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй байх, ундны усны стандартын шаардлага хангасан, лабораторийн шинжилгээтэй байна.<br>Эргэлтэт, цохилтот өрөмдлөгийн аргаар өрөмдсөн цооногт дахь шүүрийн янданд ус нэвтрүүлэх шүүрийг зориулалтын төхөөрөмжөөр хөндлөн байрлалаар нэг эгнээнд 8-10 ширхэг, 40-80 мм хэмжээтэй цуулбарлан ашиглаж болно. Хоолойн зузаан нь 3 мм-ээс багагүй байна. |  |
| 3.6 | <b>Цахилгаан үүсгүүр:</b> Бензинээр ажилладаг багадаа 3800v хүчин чадалтай 4ширхэг мотор /ISO стандартын шаардлага хангасан/ Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байх/  |  |
| 4   | <b>Худгийн ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх</b>   |  |
| 4.1 | Талбайг цэвэрлэх /өрөмдлөгийн шлам, барилгын болон ахуйн хог хаягдал гэх мэт/   |  |
| 4.2 | Худаг , ус шахуурга, жижиг оврын цахилгаан үүсгүүр ажиллуулах, үйлчилгээ хийх, талбайн сургалт хийх   |  |
| 4.3 | Худгийн паспорт, ашиглалтын зааврыг бэлтгэж ашиглалтад хүлээлгэж өгөх мөн /Малын тоо толгойн албан татварын хөрөнгөөр барив гэсэн бичвэр 40x40 см харьцаатай төмөр дээр бичиж хадах/  |  |

Жич: Тендерт оролцогч техникийн даалгаварт заасан хэсэг тус бүрээр саналаа тодорхой тайлбарын хамт, мөн цооногийн хийц зохиомжийн бүдүүвч, цооног гүн, цооног өрөмдөх болон шүүрийн цувааны голч зэрэг үзүүлэлтийг танилцуулгын хамт ирүүлнэ.

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГ