

БАТЛАВ
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Д.ТӨМӨРБААТАР

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШИЛ, ОРОН СУУЦ, ГЭР ХОРООЛОЛ
ДУНДАХ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ХИЙЖ
ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр

9023040918
9091904 - СБТ21915

Улаанбаатар хот

1.	Ашиглалт байгууллага үндэслэл	үйлчилгээний шалгаруулах	Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 16/01 дугаар тогтоолоор
2.	Ажлын цар хүрээ		Сонгинохайрхан дүүргийн нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хороолол дундах гэрэлтүүлгийн ашиглалт засвар үйлчилгээ хийж, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах
3.	Үндсэн засвар хийгдэх ажил	үйлчилгээ,	<ul style="list-style-type: none">- Гэрэлтүүлгийн толгой засвар үйлчилгээ- Хамгаалах тоноглолуудын засвар үйлчилгээ- Тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ- Паспортжуулах үйлчилгээ- Шуурхай байдлыг хангах үйлчилгээ- Газар шорооны ажил гүйцэтгэх үйлчилгээ- Суурилуулалт, угсралт, солих үйлчилгээ- Гэрэлтүүлгийн самбарын тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээ- Гэрэлтүүлгийн шонгийн засвар үйлчилгээ- Гэрэлтүүлгийн кабелийн засвар үйлчилгээ- Гэрэлтүүлгийн шонгийн өнгө үзэмжийг сайжруулах, будах засвар үйлчилгээ- Асалтын түвшин, гэрэлтүүлгийг цагийн хуваарийн дагуу ажиллуулах цагийн тохиргоо хийх- Шинээр хийгдсэн гэрэлтүүлгийг ашиглалтад оруулах, хүлээн авах комисст орж ажиллах- Эрчим хүчний хэрэглээнд сар бүр тогтмол хяналт тавьж ажиллах- Нэгдсэн удирдлагын хяналтын системийн ашиглалтын байдал, щитний мэдээллийг үнэн зөв оруулах, мэдээллийг тухай бүр шинэчлэх
4.	Байршил, ажлын тоо хэмжээ		Сонгинохайрхан дүүргийн нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хороолол дундах гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ /Б буюу Толгойт, төвийн бүс, С буюу Баянхошуу, Өнөр бүс/ Ажлын тоо хэмжээ /Хавсралт/
5.	Ашиглалт байгууллагын мөрдөх норм, дүрэм, стандарт	үйлчилгээний	<ul style="list-style-type: none">- Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03- Цахилгаан техникийн ажил БНБД3.05.06-90- Барилгын газар шороо суурь, суурийн ажил БНБД 3.01.06.90- Автоматжуулалтын систем БНБД 3.05.07-90- Байгууламж ба барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах

		<ul style="list-style-type: none"> - Барилгын талбайн даамлын үлгэрчилсэн дүрэм УББ 12-204-01 - Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулах, хэрэглэх дүрэм БНБД 81-10-02 - Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний засвар, ашиглалтын хугацааны жишиг норм БНБД 13-04-03 - Автоматикийн ажил БНБД3.05.08-89 - Цахилгаан техникийн ажил БНБД3.05.06-85 - Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03 - Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд байршуулах гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага UCS 1901B:2020 -Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг төлөвлөх, байрлуулах, суурилуулах удирдамж-UCB-1902A - Бусад норм дүрэм холбогдох хууль дүрмийг хангаж ажиллана
6.	Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага	Тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллагыг тендер зарлан шалгаруулна.
7	Ажиллах хүч	<ul style="list-style-type: none"> -Ерөнхий инженер -Цахилгааны инженер -ХАБЭА-н ажилтан -Цахилгаанчин -Гагнуурчин -Оосорлогч, дохиочин -Жолооч, оператор буюу кранист
8	Машин механизм, тоног төхөөрөмж	<ul style="list-style-type: none"> Өргөх буулгах машин механизм -Авто кран /5тн ба түүнээс дээш 12м-ээс дээш сунадаг/ -Гагнуурын трансформатор -Ачааны машин 3-5 тн -Шаттай машин автовишка 3-5 тн -Зөөврийн цахилгаан үүсгүүр -Хүчдэл гүйдэл хэмжигч хэмжүүрийн багаж -Босоо нягтруулагч -Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлгийн иж бүрдэл -Яаралтай үйлчилгээнд явах авто машин
9	Эдийн засгийн тооцоо төсөв	Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон түүнтэй ижил, цалинг дундаж зэргээр тооцдог, зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцно.
10.	Онцгой нөхцөл	<p>Сонгинохайрхан дүүргийн нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хороолол дундах гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээнд дараах онцгой шаардлага тавина.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Цахилгаан угсралт, засвар үйлчилгээний чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг туршлагатай, бригадын системд оруулж ажиллах боломжтой хүний нөөц, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх -Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажлын туршлагатай

		-Бусад газрын ашиглалтад хариуцсан байгууллага биш байх.
11.	Ерөнхий шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> - Өөрийн хариуцсан талбайд гэрэлтүүлгийн хөрөнгө оруулалтын ажил зураг төслийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөрчил дутагдал илэрвэл тухай бүр захиалагч талд мэдэгдэж, зөрчлийг арилгуулах - Өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ашиглалтын үед зайлшгүй хөтлөгдөх Техникийн баримт бичгийг боловсруулж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах - Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй ажиллах бүхий л төрлийн ажлыг аюулгүй гүйцэтгэж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах - Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техникийн үзлэг, үйлчилгээ төлөвлөгөөт урьдчилан сэргийлэх заавар, туршилтын ажлыг цаг тухайд нь чанартай гүйцэтгүүлэх - Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээг тооцох ба түүний хэрэглээ зарцуулалтад тавих хяналтын ажлыг зохион байгуулах - Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг зохистой түвшинд байлгах, зарцуулалтын тооцоонд хяналт тавьж ажиллах - Шинээр ашиглалтад оруулж байгаа болон өөрчлөлт шинэчлэлт хийгдсэн тоног төхөөрөмжийг ажилд залгаж ашиглах журмын хэрэгжилтийг хангуулах. - Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, үйлчилгээ болон аваарын байдлыг хэвийн горимд оруулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах - Гэрэлтүүлгийн ажлын схем зураг бодит байдалтайгаа тохирч буй эсэхийг шалгах /жилд 1 удаа/ заавар, цахилгаан эрчим хүчний чанарын үзүүлэлтийг хэмжих хянах /жилд 1 удаа/ - Цахилгаан техникийн ажилтнуудыг сургалтад хамруулах, тэдэнд зааварчлага өгөх, тэднийг бие даан ажиллуулах зөвшөөрөл өгөх, шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах боломжийг бүрдүүлэх.

ХЯНАСАН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Ж.НЯМХҮҮ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.ЦЭДЭНСҮРЭН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШИЛ, ОРОН СУУЦ, ГЭР ХОРООЛОЛ
ДУНДАХ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН СУДАЛГАА

2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

д/д	Б	Байршил /Хорооны дугаар/	Гэрэлтүүлгийн тоо	
1	Б бүс /Толгойт, төвийн бүс/	Дүүргийн 20 хороог хамруулна.	1	729
			2	798
			3	725
			4	520 ¹⁸
			18	129
			19	150
			20	147
			21	790
			22	1014
			24	636
			26	361
			27	66
			32	542
			33	561
			34	294
			35	543
			36	489
			38	42
			40	746
			41	498
		Авто зам	147	
		Нийт	9927	
		5	619	
		6	501	

2	С бүс /Баянхошуу, Өнөр, төвийн бүс/	Дүүргийн 23 хороог хамруулна.	7	342
			8	708
			9	749
			10	783
			11	804
			12	97
			13	56
			14	332
			15	108
			16	79
			17	82
			23	417
			25	946
			28	544
			29	163
			30	602
			31	603
			37	24
			39	449
			42	243
			43	382
Нийт			9633	

ХЯНАСАН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРДОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Ж.НЯМХҮҮ

НЭГТГЭСЭН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.ЦЭДЭНСҮРЭН

“С” бүс буюу /Баянхошуу Өнөр/-ийн бүсийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар хийх, гэмтсэн болон хуучирсан кабель шугам солих ажлын төлөвлөгөө

№	Ажлын төрөл	Давтамж буюу тухайн хэсэгт хийх хязгаар	Нийт ажлын тоо	СХД	Үнэлгээ						Тайлбар
					Дүн	Нэгж өртөг /Цалин/ /Төг/	Нэгж материалын үнэ /Төг/	Нийт зардал /мян.төг/	Үүнээс 1 сар	Төндөр зарлах дүн 9 сар	
1.1	Гэмтсэн болон хуучирсан шонгуудыг засах солих	Тухайн гудамжны шонгийн 5 хувь хүртэл	9633	0	481	90,000	450,000	260,744.0	21,728.7	195,558.0	Гадны нөлөөллөөс болж эвдэрсэн хугарсан шонг шинээр солих
1.2	Гэмтсэн болон хуучирсан кабель шугам солих	Тухайн гудамжны кабелийн 10 хувь хүртэл	12451	1,245	1,245	15,659	9,500	31,323.0	2,610.2	23,492.2	Газар доогуурх тэжээлийн нийт 12451 метр кабель байгаагийн 10 хувь хүртлэхийг гэмтсэн тохиолдолд солих
1.3	Агаарын болон СИП кабель утасыг солих	Тухайн гудамжны кабель утасны 10 хувь хүртэл	244244	23,474	23,474	12,659	4,500	402,790.4	33,565.9	302,092.8	Агаарын тэжээлийн 244244 метр кабелийн 10 хувь буюу 24424 метр хуучирч муудсан кабелийг солих
1.4	Гэрэлтүүлэгч солих	Тухайн гудамжны	ОС	160	160	22,084	120,000	22,733.4	1,894.5	17,050.1	Засварлах боломжгүй гэмтсэн

		гэрэлтүүлэгчийн 20 хувь хүртэл	911 ш														гэрэлтүүлгийн толгойг шинээр солих /НИЙТ гэрэлтүүлэгчийн 20 хувиар тооцов./
			ГХ 8483 ш	847	847	22,084	80,000	86,465.1	7,205.4	64,848.9							
1.5	Төвлөрсөн удирдлагын тоног төхөөрөмжийн засвар	Тухайн үнийн 5 хувь хүртэлх үнийн дүнд багтаах	44	30	30	180,000		5,400.0	450.0	4,050.0							Тусгай зөвшөөрөлтэй Импорमतик ХХК- аар гүйцэтгүүлдэг. Жилдээ нийт 30 орчим удирдлагын аппарат эвдэрдэг.
1.6	Гэрэлтүүлэгчийн эд ангийг солих /Пед гэрлийн чип бууруулагч/	Тухайн гудамжны гэрэлтүүлэгчийн 20 хувь хүртэл	Орон сууц 911 ш	194	194	22,084	50,000	13,984.3	1,165.4	10,488.2							Гэрэлтүүлэгчийн эд анги шатсан тохиолдолд 50- 120 вт-ийн лед гэрлийн чип болон бууруулагчийг шинээр солих
			гэр хороолол 8483 ш	2,014	2,014	22,084	40,000	125,037.2	10,419.8	93,777.9							
1.7	Автомат 100А солих	20 хувь хүртэл солих	114	23	23	5,917	65,000	1,631.1	135.9	1,223.3							Удирдлагын самбар болон гэрлийн шонгийн солих
1.8	Пускаель 40А солих	20 хувь хүртэл солих	456	91	91	5,917	7,500	1,220.9	101.7	915.7							шаардлагатай дагалдах хэрэгслүүдийг
1.9	Электрон цаг солих	20 хувь хүртэл солих	114	23	23	5,917	30,000	826.1	68.8	619.6							НИЙТ тооны 20 хувиар тооцов.
1.1	Баригч солих	20 хувь хүртэл солих	3753	751	751	3,076	7,500	7,942.6	661.9	5,956.9							
1.11	Татагч солих	20 хувь хүртэл солих	3753	751	751	3,076	7,500	7,942.6	661.9	5,956.9							

1.12	Газардуулгын татам төмөр 40*4 мм солих	20 хувь хүртэл солих	1243	100	100	1,710	5,250	696.0	58.0	522.0	
	Дүн							968,736.7	80,728.1	726,552.5	

№	Ажлын төрөл	Давтамж	Төрөл	Төлөвлөгөөнд хугацаанд хийх тоо хэмжээ	Үнэлгээ						Тайлбар
					Дүн	Нэгж өртөг /Цалин/ /төг/	Нэгж материалын үнэ /төг/	Нийт зардал	Үүнээс 1 сар	Тендер зарлах дүн 9 сар	
2.1	Гэрэлтүүлэгчийн нүүрэн хэсгийг онгойлгож цэвэрлэх, цахилгааны холболт болон бэхлсэн боолтыг чангалах	2 жилд нэг удаа		2270	22084	0	50,130.7	4,177.6	37,598.0	2024 онд гэрэлтүүлэгчийг цэвэрлэж чангалгаа хийх тооцоо	
2.2	Гэрэлтүүлэгчийн металл хэсэг, тахир толгой болон шон, гэрлийн самбарыг будах, шон дугаарлах		Шон будах, дугаарлах	300	60000	30000	27,000.0	2,250.0	20,250.0	Зэвэрч өнгө үзэмж алдсан 300 шонг шинээр будаж дугаарлахаар тооцов.	
2.3	Гэрэлтүүлгийн самбарт үзлэг хийх, хамгаалах аппаратыг цэвэрлэх, гал	3 сард нэг удаа	Самбарт үзлэг хийх, цахилгаан тоноглолд цэвэрлэгээ хийх ажил	456	5600		2,553.6	212.8	1,915.2	Бохирдол үүссэн гэрэлтүүлгийн самбар буюу тэжээлийн хайрцагийг цэвэрлэх	

хамгаалагчийн тавилтыг шалгах	Гал хамгаалагч тавьцыг шалгах цэнэглэх	456	456	1029	469.2	39.1	351.9	Шатсан гал хамгаалагчийг шинээр сольж засварлах
2.4 Кабелийн үзүүлэгээ, холболт салгалт хийх	Жилийн турш	15400	15400	3623	55,794.2	4,649.5	41,845.7	Засвар үйлчилгээ хийх үед холболт салгалт үзүүлэгээ хийхээр тооцов.
2.5 Фаз тэгшитгэл, хүчдлийн уналтыг шалгах, гэрэлтүүлгийн гэрлийн үзүүлэлтийг шалгах	Фаз тэгшитгэлийг жилд нэг удаа, хүчдлийн уналтыг жилд 2 удаа	1120	1120	1569	1,757.3	146.4	1,318.0	Тэжээлийн кабелийн ачааллыг тэнцвэржүүлэхээр фазын тэгшитгэл хийх
2.6 Цаг тохируулах	Сард 6 удаа	8640	8640	770	6,652.8	554.4	4,989.6	Нарны мандах, жаргах цагтай уялдуулан гэрэлтүүлгийн асах, унтрах цагийг тохируулах
2.7 Тоолуурын бичилт хийх, шалгах	Сард нэг удаа	1450	1450	770	1,116.5	93.0	837.3	Сард 1 удаа СХД-ийн ХҮТөвтэй хамтран цахилгааны зарцуулалтын тооцоог гаргах зорилгоор бичилт хийх
2.8 Диспетчерийн албаны үйлчилгээний автомашины зардал, гэрэлтүүлгийн	Өдөрт 15 км газарт үйлчилгээ үзүүлэх, цаг тохиргоо хийх	4680	4680	1200	5,616.0	468.0	4,212.0	Гэрэлтүүлгийн асалтын хяналтын зардал

асалтын мэдээ гаргах														
Дүн												151,090.3	12,590.9	113,317.6
НИЙТ ДҮН												1,119,826.9	93,318.9	839,870.1

“Б” бүс буюу “Толгойт Төв”-ийн бүсийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар хийх, гэмтсэн болон хуучирсан кабель шугам солих ажлын төлөвлөгөө

№	Ажлын төрөл	Давтамж буюу тухайн хэсэгт хийх хязгаар	Нийт ажлын тоо	СХД	Үнэлгээ						Тайлбар
					Дүн	Нэгж өртөг /Цалин/ /төг/	Нэгж материалы н үнэ /төг/	Нийт зардал /мян.төг/	Үүнээс 1 сар	Тендер зарлах дүн 9 сар	
1.1	Гэмтсэн болон хуучирсан шонгуудыг засах солих	Тухайн гудамжны шонгийн 5 хувь хүртэл	9927	496.3 5	496	90,000	450,000	269,448.5	22,454.0	202,086.4	Гадны нөлөөллөөс болж эвдэрсэн хугарсан шонг шинээр солих
1.2	Гэмтсэн болон хуучирсан кабель шугам солих	Тухайн гудамжны кабелийн 10 хувь хүртэл	12451	1,245	1,245	15,659	9,500	31,323.0	2,610.2	23,492.2	Газар доогуурх тэжээлийн нийт метр 12451 кабель байгаагийн 10 хувь хүртлэхийг гэмтсэн

1.3	Агаарын болон СИП кабель утасыг солих	Тухайн гудамжны кабель утасны 10 хувь хүртэл	244244	24,424	24,424	12,659	4,500	419,091.4	34,924.3	314,318.6	Агаарын тэжээлийн 244244 метр кабелийн 10 хувь буюу 24424 метр хуучирч муудсан кабелийг солих	Тохиолдолд солих
1.4	Гэрэлтүүлэгч солих	Тухайн гудамжны гэрэлтүүлэгчийн 20 хувь хүртэл	ОС 911 ш	182	182	22,084	120,000	25,859.3	2,154.9	19,394.5	Засварлах боломжгүй гэмтсэн гэрэлтүүлгийн толгойг шинээр солих /нийт гэрэлтүүлэгчийн 20 хувиар тооцов./	
1.5	Төвлөрсөн удирдлагын тоног төхөөрөмжийн засвар	Тухайн үнийн 5 хувь хүртэлх үнийн дүнд багтаах	44	30	30	180,000	50,000	5,400.0	450.0	4,050.0	Тусгай зөвшөөрөлтэй Импортатик ХХК-аар гүйцэтгүүлдэг. Жилдээ нийт 30 орчим удирдлагын аппарат эвдэрдэг.	
1.6	Гэрэлтүүлэгчийн эд ангиуг /Лед гэрлийн чип бууруулагч/	Тухайн гудамжны гэрэлтүүлэгчийн 20 хувь хүртэл	Орон сууц 911 ш	194	194	22,084	50,000	13,984.3	1,165.4	10,488.2	Гэрэлтүүлэгчийн эд анги шатсан тохиолдолд 50-120 вт-ийн лед гэрлийн чип болон бууруулагчийг шинээр солих	

1.7	Автомат 100А солих	20 хувь хүртэл солих	114	23	23	5,917	65,000	1,631.1	135.9	1,223.3	Удирдлагын самбар болон гэрлийн шонгийн солих шаардлагатай дагалдах хэрэгслүүдийг нийт тооны 20 хувиар тооцов.
1.8	Пускаель 40А солих	20 хувь хүртэл солих	456	91	91	5,917	7,500	1,220.9	101.7	915.7	
1.9	Электрон цаг солих	20 хувь хүртэл солих	114	23	23	5,917	30,000	826.1	68.8	619.6	
1.1	Баригч солих	20 хувь хүртэл солих	3753	751	751	3,076	7,500	7,942.6	661.9	5,956.9	
1.1	Татагч солих	20 хувь хүртэл солих	3753	751	751	3,076	7,500	7,942.6	661.9	5,956.9	
1.1	Газардуулгын татам төмөр 40*4 мм солих	20 хувь хүртэл солих	1243	100	100	1,710	5,250	696.0	58.0	522.0	
	Дүн							996,868.1	83,072.3	747,651.0	

№	Ажлын төрөл	Давтамж	Төрөл	Төлвөгөөнд хугацаанд хийх тоо хэмжээ	Үнэлгээ				Тайлбар		
					Дүн	Нэгж өртөг /Цалин/ /төг/	Нэгж материалы н үнэ /төг/	Нийт зардал		Үүнээс 1 сар	Төндөр зарлах дүн 9 сар
2.1	Гэрэлтүүлэгчийн нүүрэн хэсгийг онгойлгож цэвэрлэх, цахилгааны холболт болон бэхэлсэн боолтыг чангалах	2 жилд нэг удаа		2270	2270	22084	0	50,130.7	4,177.6	37,598.0	2024 онд гэрэлтүүлэгчийг цэвэрлэж чангалгаа хийх тооцоо

2.2	Гэрэлтүүлэгчийн металл хэсэг, тахир толгой болон шон, гэрлийн самбарыг будах, шон дугаарлах	Шон будах, дугаарлах	300	300	60000	30000	27,000.0	2,250.0	20,250.0	Зэвэрч өнгө үзэмж алдсан 300 шонг шинээр будаж дугаарлахаар тооцов.
2.3	Гэрэлтүүлгийн самбарт үзлэг хийх, хамгаалах аппаратыг цэвэрлэх, гал хамгаалагчийн тавилтыг шалгах	Самбарт үзлэг хийх, цахилгаан тоноглолд цэвэрлэгээ хийх ажил Гал хамгаалагч тавьцыг шалгах цэнэглэх	456	456	5600		7,660.8	638.4	5,745.6	Бохирдол үүссэн гэрэлтүүлгийн самбар буюу тэжээлийн хайрцагийг цэвэрлэх
2.4	Кабелийн үзүүлэгээ, холболт салгалт хийх	Жилийн турш	15400	15400	3623		55,794.2	4,649.5	41,845.7	Шатсан гал хамгаалагчийг шинээр сольж засварлах Засвар үйлчилгээ хийх үед холболт салгалт үзүүлэгээ хийхээр тооцов.
2.5	Фаз тэгшитгэл, хүчдлийн уналтыг шалгах, гэрэлтүүлгийн гэрлийн үзүүлэлтийг шалгах	Фаз тэгшитгэлийг жилд нэг удаа, хүчдлийн уналтыг жилд 2 удаа	1120	1120	1569		1,757.3	146.4	1,318.0	Тэжээлийн кабелийн ачааллыг тэнцвэржүүлэхээр фазын тэгшитгэл хийх
2.6	Цэг тохируулах	Сард 6 удаа	8640	8640	770		6,652.8	554.4	4,989.6	Нарны мандах, жаргах цагтай уялдуулан гэрэлтүүлгийн асах, унтрах цагийг тохируулах

2.7	Тоолуурын бичилт хийх, шалгах	Сард нэг удаа		1450	1450	770		1,116.5	93.0	837.4	Сард 1 удаа СХД-ийн ХҮТөвтэй хамтран цахилгааны зарцуулалтын тооцоог гаргах зорилгоор бичилт хийх
2.8	Диспетчерийн албаны үйлчилгээний автомашины зардал, гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээ гаргах	Өдөрт 15 км газарт үйлчилгээ үзүүлэх, цаг тохиргоо хийх	Засвар үзлэг, үйчилгээ, асалтын мэдээ гаргах	4680	4680	1200		5,616.0	468.0	4,212.0	Гэрэлтүүлгийн асалтын хяналтын зардал
	Дүн							157,135.9	13,094.7	117,851.9	
	НИЙТ ДҮН							1,154,004.0	96,167.0	865,503.0	