



ХҮЧНИЙ КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Ажлын технологийн үндсэн шаардлага: Цахилгаан тоног төхөөрөмж, бараа материал нийлүүлэх ажлыг цахилгаан байгууламжийн норм ба дүрэм /ЦБД/, стандартыг баримтлан технологийн дагуу, чанартай бараа материал нийлүүлэх.

Дараах нөхцөлүүдийг анхаарч ажиллана:

- Чанарын шаардлага хангасан кабель шугам нийлүүлэхдээ захиалагч байгууллага, "Баянхонгор Эрчим хүч" ЦТ ХХК-тай нягт хамтран ажиллах.
- Нийлүүлсэн бараа материалд чанарын баталгаа гаргаж өгөх.
- Нийлүүлэх бараанд тээвэрлэлтийн үеийн зураг, үйлдвэрийн дагалдах бичиг баримт, туршилт, чанарын бичиг баримтыг хүлээлгэн өгнө.

Ажлын даалгавар:


- Ажил гүйцэтгэгч нь дараах чанарын шаардлага хангасан бараа материалыг захиалагч байгууллагаас өгсөн ажлын даалгаврын дагуу нийлүүлнэ.

ДД	Шаардлагатай материал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	3*ф150 голчтой XLPE YJLV-23 8.7/15KV Полимер тусгаарлагчтай кабель шугам	м	800

Ажлыг хүлээн авах:

- Кабель шугамыг тусгай зориулалтыг дамарт ороосон байх бөгөөд эхлэл төгсгөлд битүүмж хийсэн байна.
- Нийлүүлж байгаа кабель шугам нь IES 605028 IES 60228 стандарт, гарал үүслийн тодорхойлолт, үйлдвэрийн баталгаа бүхий туршилт хийлгэсэн баримттай байх. Зөвшөөрөгдөх гүйдэл 255А багагүй байна.
- Тухайн бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас дэлгэрэнгүй танилцуулгыг монгол хэл дээр орчуулж өгнө.
- "Эрчим хүчний үндэсний төв" ТӨХК-н Эрчим хүчний салбарын нэгдсэн лабораторийн туршилт хэмжилтэд орж баталгаажсан байна.
- Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилогдсон комисс шаардлагын дагуу хяналт, шалгалт хийж акт үйлдэж хүлээн авна.
- Бараа материалыг "Баянхонгор Эрчим хүч" ЦТ ХХК-н хашаанд ачиж ирж буулгана.

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  Б.БАДАМЦЭЦЭГ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
ЦШС-ШҮ-ЫН АЛБАНЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР  Д.БАТХҮЛЭГ