




№	Хоолны давснаас натрийн гипохлор гарган ундны ус халдваргүйжүүлэх төхөөрөмжийн Техникийн тодорхойлолт
1	Ус зөөлрүүлэгч, ус халаагч, хлортой усны танк 0,3м ³ , давсны уусмалын танк 0,3м ³
2	“MNS 0900:2018 Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” стандартад нийцтэл халдваргүйжүүлэлт хийхээр тооцсон байх.
3	Гипохлор үүсгэх хүчин чадал цагт 1000гр, Хоногт 200м ³ -500м ³ ундны ус халдваргүйжүүлэх хүчин чадалтай. Үлдэгдэл хлор үзэх зөөврийн багажтай байх.
4	Электролизын төхөөрөмж нь сүлжээнд холбогддог, IP, TCP, протоколтой, RS485 холбогддог, электролизын төхөөрөмжийг автоматаар угаадаг системтэй байх.
5	Удирдлагын самбар монгол хэл дээр, точ дэлгэцтэй байх
6	Дозлогч насос болон давсны насосны хөдөлгүүр, цахилгаан хаалтуудтай байх
7	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага монгол хэл дээр байх
8	Цахилгааны схем зураг хүлээлгэн өгөх
9	МУ-ын ундны усны MNS 0900:2018 стандарт хангасан гэсэн мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулсан байх.
10	Баталгаат хугацаа 12 сар байх
11	ISO-9001:2015, ISO-14001:2015, ISO 45001:2018 олон улсын стандартын гэрчилгээтэй байх
12	MNS 0900:2018 стандартын дагуу үлдэгдэл хлор 0,3мг/л тооцсон байх.
13	Нийлүүлэгч тал тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, суурилуулан хүлээлгэн өгнө.

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан

ЕРӨНХИЙ ТЕХНОЛОГИЧ  С.ДОВОНЧАМБА