

“УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАРЫН БАРУУН ТӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 сарын 15

1. Зураг төслийн захиалагч, объектын байршил: Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг 41-р хороо
 2. Зураг төслийн гүйцэтгэгч: “ЭЛСТРА ХХК”
 3. Зураг төслийн дугаар, нэр: “Зээлийн 3-77,3-138 тоот 3-р гудамжны гадна гэрэлтүүлэг”
 4. Зураг төсөлд хийсэн тодруулга: **Гадны ашиглалт
- A. Ойртож буй шугам, тоноглол

B. Огтлолцож буй шугам, тоноглол

1. 35/6кВ “Баянхошуу” дэд станцаас 6кВ-ын Уул фидерийн АТП-4439 дэд өртөөний тулгуур№105-106 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
2. 35/6кВ “Баянхошуу” дэд станцаас 6кВ-ын Уул фидер тулгуур№38-39 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
3. 35/6кВ “Баянхошуу” дэд станцаас 6кВ-ын Уул фидерийн АТП-4437 дэд өртөөний тулгуур№118-117 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
4. 35/6кВ “Баянхошуу” дэд станцаас 6кВ-ын Уул фидер тулгуур№117-116 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.

-Нэмэлт тодруулга авах:

- УБЦТС ТӨХК-ийн КАЗТ / Кабель Ашиглалт Засварын Төв/
- УБЦТС ТӨХК-ийн ΘХАЗТ / Θндөр Хүчдэл Ашиглалт Засварын Төв/

Кабелийн ашиглалт, засварын төвөөс тодруулга авч ЦДКШ-ын тандалт хийлгэх.

Машин механизмаар ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.

Ажил эхлэхээс өмнө дахин тодруулга хийлгэх, АЗБТ-р хяналт тавиулж ажиллах.

Жич: Бусад иргэн, хуулийн этгээдийн шугам сүлжээг тухайн эзэмшигчтэй зөвшилцөх шаардлагатай.

Тодруулга хийсэн: Мэдээллийн сангийн инженер: / Г.Мэнд-Амар/



“УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН ӨХАЗТ ЗУРАГ
ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 сарын 15

1. Зураг төслийн захиалагч, объектын байршил: Улаанбаатар хот,
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо
2. Зураг төслийн гүйцэтгэгч: “Элста” ХХК
3. Зураг төслийн дугаар нэр: ЭЛ-61/2023
4. Зураг төсөлд хийсэн тодруулга: Гадна ашиглалт

А. Ойртож буй шугам, тоноглол:

35 кВ Баянгол А ЦДАШ-ын тул №6-7 хооронд ойртсон.

35 кВ Баянгол А ЦДАШ-ын тул №8-9 хооронд ойртсон.

Б. Огтлолцож буй шугам, тоноглол:

35 кВ Баянгол А ЦДАШ-ын тул №6-7 хооронд огтлолцсон.

35 кВ Баянгол А ЦДАШ-ын тул №8-9 хооронд огтлолцсон.

Жич: Бусад иргэн, хуулийн этгээдийн шугам сүлжээг тухайн эзэмшигчтэй зөвшилцэх шаардлагатай.

Тодруулга хийсэн: ӨХАЗТ-ийн м/с-ийн инженер / Н.Одгэрэл /