

**УБТЗ ХНН-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР АВАХ
ЦАХИЛГААН ҮЛ ТАСАЛДУУЛАХ ЦЭНЭГ ХУРААГЧ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Техникийн байдал: **Шинэ**

Баталгаат хугацаа: **2 жил хүртэл**

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

д/д	БАРАА БОЛОН ХОЛБОГДОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР	ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОН СТАНДАРТ ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	APC 20KVA UPS – үл тасалдах төхөөрөмжийн цэнэг хураагч (APC Replacement Lead-acid battery Pack)	APC Smart-UPS RT 20KVA SURT20KRMXL Compatible Replacement Battery Pack – тор баригчийн APC Replacement Battery Cartridge, VRLA battery, 5.1Ah, 192VDC, 2-year warranty Lead-acid battery	16
	Тэжээлийн автомат сэлгэн залгах	Автомат сэлгэн залгагч буюу APC RACK ATS Rack-mount Transfer Switches PDU Horizontal (16A 32A) AP7724 Power cord: IEC C19-C20, H05VV-F, 3G1.5mm2, Power cord: IEC C13-C14, H05VV-F, 3G1.0mm2, Power plug 220V 32A	1

- Баглаа боодол шинэ, үйлдвэрлэгчийн сав, баглаа боодолтой байх.
- Үл тасалдах тоног төхөөрөмжийн шинэ батерэйг суурилах ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэх, шаардлагатай бараа материал, ажлын хөлсийг багтаасан байх ба цахилгааны холболтыг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх.
- Модел: APCRBC140 2024 онд үйлдвэрлэсэн байх үйлдвэрлэгчээс өгсөн цэнэг хураагуурын ажиллах баталгаат хугацаа 2 болон түүнээс дээш жил.