

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Дарваасурэн* ДАГВАСҮРЭН


20 23 оны 10 сарын 30

ГТБ2379.4.211756

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023 оны 09 дүгээр сарын 27

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал /бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Давтамж хувиргагч /2ширхэг/
Төсөл хэрэгжих хэлтэс, алба	Цэвэрлэх байгууламжийн алба
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 1-р улирал
Байршил	СХД 20-р хороо Цэвэрлэх байгууламжийн алба
Хөрөнгийн ангилал /бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар/	Техник технологийн шинэчлэл
Он, сар, өдөр	2023.09.27
<p>1. Зорилго</p> <p>Бохир ус цэвэрлэх технологийн дамжлагаас гарах түүхий болон илүүдэл идэвхт лагийг усгүйжүүлэх</p> <p>Хүрэх үр дүн: Тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагаа хангагдаж лаг усгүйжүүлэх үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөл бүрдэнэ.</p>	
<p>2. Бүрдэл:</p> <p>Давтамж хувиргагч - 1,5кВт – 2 ширхэг</p>	
<p>3. Техникийн үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Хүчдэл: U=380V ▪ Чадал: P=1.5кВт ▪ Гүйдэл: I=4.8A ▪ Давтамж: F=50Hz ▪ Ажлын температур -10 өөс +50C ▪ Давтамж хувиргагчийн хэмжээ: (Н*W*L) – 170мм*110мм*132mm ▪ Сүлжээний кабелиар /RJ-45/ холбогдох боломжтой. ▪ Хананд суурилдаг байх (Wall mounting) ▪ 2023-2024 онд үйлдвэрлэгдсэн ▪ (SINEE Бренд EM100-1R5-3B, 1.5kw) –тай дүйцэхээр байх 	
<p>Чанарын шалгуур:</p> <p>Олон улсын ISO9001 стандарт хангасан байх</p> <p>Фото зураг:</p>	
	

4. Бусад : Үйлдвэрийн сертификаттай, дагалдах техникийн үзүүлэлт заасан бичиг баримттай, 1 жилийн баталгаатай. Нийлүүлсэн аж ахуй нэгж нь суурилуулалт туршилт тохируулгын ажлыг гүйцэтгэж 72 цагийн ажиллагааны тест хийж хүлээлгэн өгнө.

ХЯНАСАН:

ИНЖЕНЕРИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ИБХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

ЦБА-НЫ ДАРГА

ЦБА-НЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР

МТАН-ИЙН ИНЖЕНЕР

Ж.БАТЖАРГАЛ

Ш.ГАНЗОРИГ

Б.БАДАМХАНД

Н.АЛТАНХУНДАГА