

2023 оны 09 сарын 27

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023 оны 09 дүгээр сарын 27

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал /бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Лагийн насос, давтамж хувиргагчийн хамт /3 ширхэг/
Төсөл хэрэгжих хэлтэс, алба	Цэвэрлэх байгууламжийн алба
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 1-р улирал
Байршил	СХД 20-р хороо Цэвэрлэх байгууламжийн алба
Хөрөнгийн ангилал /бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар/	Техник технологийн шинэчлэл
Он, сар, өдөр	2023.09.27
<p>1. Зорилго</p> <p>Бохир ус цэвэрлэх технологийн дамжлагаас гарах түүхий болон илүүдэл идэвхт лагийг усгүйжүүлэх</p> <p>Хүрэх үр дүн: Тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагаа хангагдаж лаг усгүйжүүлэх үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөл бүрдэнэ.</p>	
<p>2. Бүрдэл:</p> <p>Лагийн насос-3ш, давтамж хувиргагч – 7.5кВт - 3ш, механик сальник - 3ш</p>	
<p>3. Техникийн үзүүлэлт /насос/:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бүтээмж: 45-50м³/цаг • Түрэлт: 15метр • Лагийн орох чийг: 93-98% • Хөдөлгүүрийн чадал: 7.5кВт • Эргэлт: 1450 эрг/минут • Хүчдэл: 380В • Давтамж: 50Hz • Хөргөлт: Сэнсэн • Насос хөдөлгүүр муфьтэн холболттой • Сорох шугам: Ф100 • Шахах шугам: Ф100 • Ажлын дугуй: Шурган, AISI 308 • Их бие болон корпус: Зэвэрдэггүй ган AISI 306 • 2023-2024 онд үйлдвэрлэгдсэн. <p>Техникийн үзүүлэлт /давтамж хувиргагч/:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хүчдэл 380В • Чадал 7.5кВт • Давтамж 50Hz • Ажлын температур -40 +50°C хүртэл • Тоос, чийгний хамгаалалт нь IP55 хангах • Хөдөлгүүрийн удирдлага вектор болон скаляр удирдлагтай • Вектор – Хурдыг илүү өндөр нарийвчлалтайгаар удирдах • Скаляр – Шаардлагатай үед давтамж хувиргагчийн ажиллагааг дангаар нь шалгах үед хэрэглэнэ. 	

- (ABB Бренд ACS580-01-025A-4+BO56 R2, 7,5 kw) –тэй дүйцэхээр 2023-2024 онд үйлдвэрлэсэн байх.

Чанарын шалгуур:

Олон улсын ISO9001, MNS IEC60034-30-1:2019 стандарт хангасан байх
Фото зураг /Насос, ажлын дугуйны төрөл/:



3. Бусад : Тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн сертификат, техникийн үзүүлэлт заасан дагалдах баримттай байх. Үйлдвэрийн 1 жилийн баталгаатай, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэгч аж ахуй нэгж нь суурилуулалт, туршилт тохируулга, 72 цагийн ажиллагааны тест хийж хүлээлгэн өгнө.

ХЯНАСАН:

ИНЖЕНЕРИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ИБХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

ЦБА-НЫ ДАРГА

ЦБА-НЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Ж.БАТЖАРГАЛ

Ш.ГАНЗОРИГ

Б.БАДАМХАНД

Э.БАЯСГАЛАН