



ЭРДЭНГЭТ БУЛГАНЫ,
ЦАХИЛГААН ТҮГ ЭНХ СҮҮЖИЙ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВИЦААТ КОМПАНИЙН
БУЛГАН САЛБАР

Булган аймаг, Булган сум, 5-р баг.

Утас: +976 70342614

Вэб: www.edc.mn Цахим хаяг:

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 6 24



Булган аймгийн Баян-Агт сумын төвийн 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэлийн ажлын цахилгаан хангамжид зориулж дараах техникийн нөхцөлийг олгож байна.

Шинээр татах кабель шугам болон тоноглолын угсралтыг ЦБД болон ТАД-ын дагуу хийж гүйцэтгэх.

1. 10/0,4кВ-ын АТП-3 дэд станцын щитнээс шинээр гаргалгаа гаргаж ачаалалд тохирсон хөндлөн огтлолтой сип кабель, төмөр бетон тулгуур бүхий шугамыг хэрэглэгчдийн байршил хүртэл шинээр татах.
2. 10/0,4кВ-ын АТП-5 дэд станцын щитнээс шинээр гаргалгаа гаргаж ачаалалд тохирсон хөндлөн огтлолтой сип кабель, төмөр бетон тулгуур бүхий шугамыг хэрэглэгчдийн байршил хүртэл шинээр татах.
3. 10/0,4кВ-ын АТП-7 дэд станцын щитнээс шинээр гаргалгаа гаргаж ачаалалд тохирсон хөндлөн огтлолтой сип кабель, төмөр бетон тулгуур бүхий шугамыг хэрэглэгчдийн байршил хүртэл шинээр татах.
4. 10/0,4кВ-ын АТП-8 дэд станцын щитнээс шинээр гаргалгаа гаргаж ачаалалд тохирсон хөндлөн огтлолтой сип кабель, төмөр бетон тулгуур бүхий шугамыг хэрэглэгчдийн байршил хүртэл шинээр татах.
5. Кабель шугамын хөндлөн огтлол, щитэнд тавигдах тоноглолуудын чадлыг тооцоогоор сонгох.
6. Тэжээлийн кабель ямар нэг залгаасгүй байна.
7. Хэрэглэгчийн зэрэглэл-3
8. 0,4кВ-ын кабель шугамын трассыг сумын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан сумын газрын албатай зөвшилцөж зургаар баталгаажуулах
9. Цахилгаан угсралт, монтажийн ажлыг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж баталгаа гаргуулсан байх.
10. Техникийн комисс ажиллаж дүгнэлт гаргасны дараа тус комиссын шийдвэрийг үндэслэн ЦШС-нд холбоно.
11. ЦДАШ, дэд станцын зураг төсөл боловсруулахдаа Зураг төсөл боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, батлах дүрэм /БНБД 11-01-98/ Монгол улсын цахилгаан байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын дүрэм-д заасны дагуу гүйцэтгэх.
12. Техникийн нөхцөлд заагдсан арга хэмжээг дутуу авсан нөхцөлд ЦЭХ-ээр хангахгүй болно.
13. Уг техникийн нөхцөлөөр ЦЭХ авч үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй хугацаа техникийн нөхцөл олгогдсон өдрөөс эхлэн 2026 оны 1-р сарын 1 хүртэл байна.
14. Техникийн нөхцөлийн дагуу сүлжээнд холбох хугацаа техникийн нөхцөл олгогдсон өдрөөс эхлэн 2024 оны 11-р сарын 1 хүртэл байна
15. Техникийн нөхцөлийн хүчинтэй хугацаа дуусах үед сунгуулах ба хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд шинээр авна.
16. Хүчин чадал нэмэгдүүлэх, өмчлөл өөрчлөгдөх, байршил солигдвол дахин техникийн нөхцөл авна.
17. Техникийн нөхцөлд заагдаагүй ашиглалтын шаардлага хангахгүй цахилгаан тоноглол хэрэглэснээс гарсан гэмтэл саатал хохирлыг техникийн нөхцөл олгосон байгууллага хариуцахгүй.

Техникийн комиссын гишүүд

Ашиглалт засварын инженер

Л.Саруулбаяр

Ахлах диспетчер

Э.Хоролсүрэн