

БАТЛАВ

УВС "Цахилгаан түгээх сүлжээ" ХХК-ний

Гүйцэтгэх захирал

Г.Заяабаяр

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ 179 /2023/

Увс аймаг

2023.10.09



| Нэг: Ерөнхий мэдээлэл | |
|-----------------------|---|
| 1.1 | Хүсэлтийн дугаар: №174 |
| 1.2 | Хэрэглэгчийн нэр, регистр: 320 хүүхдийн сургууль 9064478 |
| 1.3 | Хэрэглэгчийн байршил: Увс аймаг Бөхмөрөн сум |
| 1.4 | Ажил үйлчилгээний зориулалт: Нийтийн үйлчилгээ |
| 1.5 | Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл: Увс аймаг Бөхмөрөн сумын засаг дарга-н хүсэлтээр |
| 1.6 | Техникийн нөхцөлийн ангилал: Шинэ холболт, ААН/ Хувь иргэн |
| 1.7 | Тооцооны бүрэн чадал: 325кВт /гурван зуун хорин таван / Тоогоор Тоогоор үсгээр |

Хоёр: Холбогдох цэг

| | |
|---------------------------------|---|
| 2.1 | Бөхмөрөн фидерийн 10кВ-ын тулгуур №106-аас холбох |
| Гурав: Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл | |
| 3.1 | Монгол улсын стандартын шаардлагууд бүрэн хангасан, баталгаажсан байх бөгөөд ухаалаг электрон тоолуур (DTZY88-G , DTZD545S марктай дүйцэхүйц) суурилуулах |

Дөрөв: Тусгай заалт



| | |
|-----|---|
| 4.1 | Дэд станц, тоноглол, щит, тулгуур газардуулж, хэмжилт туршилтын норм дүрмийн дагуу хийж эрх бүхий компаниар шалгуулан протокол үйлдэж баталгаажуулсан байх. |
| 4.2 | Заагдсан ачаалалаас илүү хэрэглээ авах үед шинээр техникийн нөхцөл авах. |
| 4.3 | Орчны $\pm 45^\circ$ температурт тохирсон тоноглолууд суурилуулах. |
| 4.4 | Хүчдэлийн түвшингийн $\pm 10\%$ -ийн хэлбэлзэлд тохирсон тоноглол суурилуулах |
| 4.5 | Барилгын 0,4кВ ерөнхий тэжээл хос кабельтай байх |
| 4.6 | 10/0,4кВ-ын дэд станц шинээр барих КТПН /400кВа чадал сонгох/ |
| 4.7 | Дэд станцын ерөнхий тэжээл хос кабельтай байх , дэд станцад хашаа барих |
| 4.8 | Дэд станц, агаарын шугам, кабель шугамын хамгаалалтын зурвас зай хэмжээс баримтлах |
| 4.9 | ББЭХС ТӨХК-ны харъяа 35/10кВ Ногооннуур дэд станцын одоо байгаа 1000кВа чадалтай трансформаторыг 2500кВа чадалтай болгож өргөтгөх |

Тав: Дор дурдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх

| | |
|-----|--|
| 5.1 | Дэд станц болон шугамын "Ажлын зураг төсөл"-ийг тухайн нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан нэгж болон бусад шаардлагатай байгууллагуудтай зөвшилцөн, мэдээллийн санд оруулах, холбогдох цэг, хүчин чадал, алдагдлын тооцоог Увс ЦТС ХХК-иар хянуулах |
| 5.2 | ЭХТ хууль, ЗГ-ын 2020 оны 97 тоот тогтоол, ЭХЗХ-ны 2018 оны 289 тогтоолууд, Цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээний "Холболтын журам"-ын заалтыг мөрдлөг болгох. |
| 5.3 | "Эрчим хүчний тухай хууль"-ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторх цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийж хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийлгэх |
| 5.4 | "Эрчим хүчний тухай хууль"-ийн 29.1.9 30.1.10-ын дагуу өөрийн тоноглолоос хангагч компаний зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч холбуулах |
| 5.5 | Эрчим хүчний барилга байгууламж тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг мэргэжилийн байгууллагаар "Аюулгүй ажиллагааны дүрэм", "техник ашиглалтын дүрэм", "цахилгаан байгууламжийн дүрэм"-ийн дагуу гүйцэтгүүлэх |
| 5.6 | Техникийн нөхцөлийн дагуу холболт хийж, Увс ЦТС ХХК-ны ХҮТ-д гэрээ байгуулж, хэрэглэгчийн код авна. |
| 5.7 | Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан томиллох бөгөөд "Эрчим хүчний тухай" хуулийн 33-р зүйлд заасны дагуу шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч зөвшөөрсөнөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. |
| 5.8 | Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.13-т заасны дагуу нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгын эрчим хүчний барилга байгууламж, дэд станц, шугам тоноглолыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч "Увс ЦТС ХХК"-д шилжүүлэнэ. |

Зургаа: Бусад

| | |
|-----|--|
| 6.1 | Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй, хэрэглэгчийн чадалд өөрчлөлт орсон тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна. |
|-----|--|

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Комиссын гишүүд : | Ерөнхий инженер  | В.Чинзориг |
| | Ашиглалтын инженер | Б. Нямзаяа |
| | Горимын инженер  | Ц. Анхбаяр |