



СҮЛЖЭЭНИЙ УСНЫ НАСОСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Сүлжээний усны насос нь доорхи үзүүлэлт, үндсэн шаардлагыг хангасан байна.

Д/д	Насос төрөл	Техникийн тодорхойлолт	нэгж	Тоо	Зориулалт
1	Төвөөс зугтах хүчний насос 730-105	<ul style="list-style-type: none"> - Бүтээмж м³/ц 730 - 800 - Түрэлт м.у.б 105 багагүй - Шахах усны хэм °C 105 - Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөдөлгүүртэй байх - Хөдөлгүүрт тохирсон давтамж хувьсгууртай байх 	ком	1	Сүлжээний халуун ус шахах

- Сүлжээний усны насос нь хэвтээ, босоо аль төрлийн байж болно.
- Сүлжээний усны насос нь дээрхи техникийн үзүүлэлттэй нийцсэн байх бөгөөд олон улсын стандарт шаардлага хангасан, халуун усыг сорж шахах ажлын дугуй, суурь, цахилгаан хөдөлгүүр, холхивч, деталь эд ангиуд бүрэн, урьд нь ашиглагдаагүй шинэ байна.
- Насосны эд анgid үйлдвэрлэгчийн тохиргоо тосолгоо хийгдсэн байна.
- Сүлжээний усны насос нь дагалдах зураг, схем, паспорт, ашиглалтын заавар, чанарын гэрчилгээ, гарал үүслийг нотлох баримт, хаяг шошготой байна.
- Насосны угсралт, суурилуулалт, тохируулгын ажил тендерийн үнэд багтсан байна.
- Угсрах, суурилуулах туршилт тохируулгын үед гарч болзошгүй зардлуудыг нийлүүлэгч компани бүрэн хариуцана.
- Тендерт оролцогч нь ижил төрлийн ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай мэргэжлийн ур чадвар дадлага туршлагатай байх ба угсралт суурилуулалт, тохируулга засварын ажил гүйцэтгэх туршлагатай байна.

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Л.НАРАНГЭРЭЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ДС-ЫН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Б.САРХАД

ДС-ЫН МЕХАНИК

Л.ГЭНДЭНЖАМЦ

ЦАХИЛГААНЫ ТЕХНИКЧ

Р.МӨНХСАЙХАН