


2023.06.05

БАТЛАВ:
"МАРАЛГУҮННИХХКЛГҮН"
ЗАХИРАЛ:  ЭДЭЛГЭРЦОГТ



ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

1. Барилга объектийн нэр, хаяг: Баянхонгор аймгийн Политехникийн коллеж дотуур байр
2. Барилга объектийн байршил: Баянхонгор сум 10-р баг Политехникийн коллеж-ийн 150 хүүхдийн дотуур байр
3. Дулааны хэрэгцээ бүгд : Гкал/цаг-аар:
 - а/ Халаалтанд :Гкал/цаг /150/
 - б/ Салхивчинд : Гкал/цаг
 - в/ Халуун ус : Гкал/цаг
 - г/ Технологи : Гкал/цаг
4. Дулаан хангамжийн систем бие даасан
5. **Одоо байгаа дотуур байрны гал тогооны урд талын худгаас Дулааны өгөх / Ф100 / Дулааны буцах шугамыг /Ф100/ Цэвэр усны Ф50 дан/ зэвэрдэггүй шугамаар холболт хийж, хаалт арматурыг зохих нормын дагуу байрлуулна.**
6. Холбох цэгийн гидравлик үзүүлэлт
 - а/ Өгөх хоолойн даралт4-6...../ М.У.Б/
 - б/ Буцах хоолойн даралт4-5./М.У.Б/
 - с/ Шугамын статик түвшин
7. Дулааны эх үүсвэрийн температурын өгөгдөл :
8. Хангагч байгууллагаас зураг төсвийн тооцоо, зураглалд тавих онцгой шаардлага
Барилгыг дулаан техникийн тооцоо хангасан дүүргэгч материалаар гадна ханыг хийх ба хаалга цонх, дээвэр зэрэг бусад хийцүүдээр дулаан алдагдал багатай байхаар төлөвлөнө. /Барилгад дулааны узелийг өрөө гаргаж, хэрэглэгчийн узель дээр манометр, термометр зэрэг хэмжих хэрэгслийг суурилуулна.
9. Хангагч байгууллагаас барилга угсралтын ажилд тавих онцгой шаардлага : Барилгыг гадна шугам сүлжээг хийхдээ шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллага нь техникийн нөхцөлийн төлбөр тооцоог хийж хангагч байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр барилга угсралтын ажилгаа эхлүүлэх болно.

Техникийн нөхцөл олгосон
Инженер:  Н.Лхагвасүрэн /88119502/

