

БАТЛАВ  
"БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТ ХХК-ИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ж.УЛАМБАЯР

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2021 оны 05 дугаар сарын 21

№2021/040

Баянхонгор

1. *Хэрэглэгчийн нэр хаяг:* БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ПОЛИТЕХНИКИЙН КОЛЛЕЖИЙН 150 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР

2. *Хэрэглэгчийн байршил:* Баянхонгор сум Рашаант багт

3. *Ажил үйлчилгээний зориулалт:* Боловсрол нийтийн зориулалттай

4. *Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:*

Байгууллагын ирүүлсэн өргөдөл, бичиг баримтыг үндэслэн

5. *Суурилагдсан чадал:* 223кВт

6. *Хэмжих хэрэгсэл:*

Дэд станцын 0.4кВ-ын ерөнхий шитэнд 5А бүрэн электрон ухаалаг тоолуур, мэдээлэл дамжуулагч, ачаалалд тохируулж гүйдлийн трансформаторын автоматын хамт суурилуулж өгнө. /Тоолуур, хэмжих хэрэгслийг талаар мэдээлэл ашиглагч байгууллагаас авна./

7. *Холбогдох цэг*

6кВ-ын Умард фидерийн ЦДАШ-н АТП-11 дэд станцын хажуугийн №13 дугаар анкер тулгуураас салбарлаж МСҮТ-н хашаан дотор 100м зайд Анкер тулгуур салбардаж босгож шугамын хажууд 6/0.4кВ-ын 400кВА КТП дэд станц шинээр барих.

8. *Тусгай заалт:*

- *Гадна цахилгаан, барилгын ерөнхий шит болон дэд станцын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх ба ашиглагч байгууллагад акт бичиг баримтын хамт хүлээлгэн өгнө.*
- *Хайс хамгаалалтыг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.*
- *Газардуулга болон үндсэн тоноглолын бичиг баримтыг актын хамт хүлээлгэн өгнө.*

9. *Дор дурьдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх*

9.1. Дэд өртөөний болон кабель шугамын байршлын зургийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэн, хот байгуулалт стратеги бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээр батлуулж, схем холболт, хүчин чадлыг тус компаниар хянуулах

9.2. Кабель шугамын трасс, хамгаалалтын зурваст барилга барих, зам талбай засахыг хориглоно. Шаардлагатай тохиолдолд кабелийг таг бүхий тусгай сувагт байрлуулах

9.3. Дэд өртөөний болон шитний газардуулгыг норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж, протокол авсан байх

9.4. Цахилгаан угсралтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар Аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон Техник ашиглалтын дүрэм дагуу гүйцэтгүүлэх "ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ" дүрмийн "дөрөв"-ийн 22.23-р заалтын дагуу "Баянхонгор эрчим хүч" ЦТ ХХК-аар хянуулж, шугам сүлжээнд холбох

9.5. Хүчдлийн түвшингийн  $\pm 5$ -ийн хэлбэлзлэлд зохицсон тоноглол суурилуулах

9.6. Засгийн газрын 2001 оны 263 тоот тогтоолоор батлагдсан "Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"-ийн заалтыг мөрдлөг болгох

9.7. "ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ийн 301.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторхи цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга

үзлэг шалгалт хийх, хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээ хийлгэх

9.8. Хэрэглэгч нь "ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ" –ийн дагуу өөрийн тоноглолоос тус компанийн зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч нэмж холбуулах үүрэгтэй.

9.9. Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг ха риуцсан ажилтныг томилох бөгөөд шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасын дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

9.10. "МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ" –ийн болон "ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ" –ийн заалтуудыг дагаж мөрдөх

9.11. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог "Баянхонгор-Эрчим хүч" ЦТ ХХК-ийн санхүүтэй хийх

9.12. Бусад: Трансформатор бүрэн ачаалагдаагүй тохиолдолд хоосон явалтын болон шугамын алдагдлыг тус компанитай гэрээ хийн төлөх

9.13 Хэрэглэгч нь "ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ" –ийн 30.1.13 заалтын дагуу тус объектыг улсын комисс хүлээн авснаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагад шилжүүлэн өгнө.

9.14. Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг 3 жилийн хугацаанд хийж, гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

9.15 Тухайн объектын эзэн техникийн нөхцөлийн үнийг бүрэн хариуцан төлнө.

КОМИССЫН ДАРГА  
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  
ГИШҮҮД



Б.БАДАМЦЭЦЭГ  
Л.ЭНХБАТ  
Д.БАТХҮЛЭГ  
Ч.ГЭРЭЛТУЯА  
Д. ГАНТУЛГА

ХУРААМЖ: 300000төгрөг  
УТАС: 99448100