

Батлав:
СЭЛЭНГЭ ЦЭНГЭГ УС" ОНӨААТҮГ-ЫН
ДАРГА..... А.АЛТАНСҮХ



Усан хангамжийн техникийн нөхцөл

Зургийн даалгавартай хамт өгөгдөнө.

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр

№ 69

Сүхбаатар сум

- 1 Барилга объектын нэр ,байршил: Сэлэнгэ аймаг Хүдэр сум, 1-р баг Соёлын төв
- 2 Техникийн нөхцөл олгосон байгууллага : "Сэлэнгэ цэнгэг ус" ОНӨААТҮГ
- 3 Шаардагдах усны хэмжээ m^3 хоног m^3 цаг, л, сек 4,67 m^3 / хон
- 4 Үнээс: Унд ахуйн хэрэгцээнд 4,67 m^3 / хон
- 5 Үйлдвэрийн хэрэгцээнд: 0 m^3 хоног
- 6 Гал эсэргүүцэх хэрэгцээнд: 2,5 л/с
- 7 Тооцоогоор нэг зэрэг гарах галын тоо:
- 8 Усан хангамжийн эх үүсвэр /Гадаргуугийн ус, шугамын даралттай ус, гүний ус, зөөврийн ус зэрэг орно.

Шинэ дулааны худгаас огтлол хийх

- 9.1 Усан хангамжийн шугамын нөхцөлүүд:
- 9.2 Худгийн газрын тэмдэгт: Шугамын тэмдэгт
- 9.3 Худгийн ёроолын тэмдэгт:
- 9.4 Хоолойн диаметрт голч: ф65 мм
- 9.5 Хоолойн материал: Цайдсан ган
- 9.6 Шугамын даралт : Р= 3,2 атм
- 9.7 Гүний худгийн даралт:
- 9.8 Барилгын өндөрт шаардагдах даралт: 3,0 атм
- 9.9 Тохижилтын зэрэг:III
- 9.10 Схем зураг: M1:500 M1:1000 M1:2000

Онцгой шаардлага: Усан хангамжийн барилга байгууламжийг өргөтгөл хэсэх Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагаар баталгаатай тоолуур, суурьлуулсан байх. ISO 4064-2 олон улсын стандарт шаардлага хангасан, үзлэг үйлчилгээний дагуу ISO 4064-2 стандартын дагуу сууриласан байх .

Ф50-100 усны тоолуурыг ус шүүгчийн хамт тавих

Засвар хийх:

Ус бэлдэх төхөөрөмж, тоноглолыг нэмэх:

Ус өгөх найдвартай зэрэг:III-р зэрэг

Боловсруулсан зураг төслийг зөвшөөрөлцөх

Байгууллагууд:

Зургийг хаана өгөх:

Энэ өгөгдсөн техникийн нөхцөл нь хоёр жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр хугацааг өнгөрвөл түүнийг сунгах буюу шинэчлэх шаардлагатай.

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР  A.Алтанзул