

БАТЛАВ.

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ТӨРИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.БАТЦЭЦЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХУДАЛДАН АВАХ
"ГАЛ ТОГООНЫ АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ, ДАГАЛДАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ"-ИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№ БШУЯ/2024020215

№	Тоног төхөөрөмж	Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан /эсхүл түүнтэй дүйцэх/	Хэмжих нэгж	Нийт хэрэгцээ
1	Агааржуулалтын тоног төхөөрөмж	Халуун агаар сорох сэнс / моторт/ L=2977м ³ /ц , P=457Па, 220V, P=1230Вт I=6A, Хаях агаарын хэм +70С°, 220В, P=676Ра, Хаях агаарын хэм +60С°, Автомат хавхлага, Ажиллах хэм: (-30С°) - (+50С°), Тос баригч, агаар шүүх шүүлтүүр, бусад дагалдах хэрэгслийн хамт, Агаар өгөх сэнс /моторт/ L=1728м ³ /ц, P=315Вт 220В, P=676Ра, Хаях агаарын хэм +60С°, Автомат хавхлага Ажиллах хэм: (-30С°) - (+50С°) ажиллах, бусад дагалдах хэрэгслийн хамт, Нерж төмөр 1мм / зоонт/ Марк 304 хүнсний зориулалтай байна. төхөөрөмжийн хэмжээ ачаалалд тааруулан гагнаж үйлдвэрлэнэ. 240х80мм хэмжээтэй, Гөлмөн төмөр 0.8мм хоолой 250*250 хоолой, Усны хамгаалалттай, 220В ажиллах зэс голтой кабель угас зэрэг байна.	Багц	1.0
		Нийт дүн		1.0

Хянасан:

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Х.Тамираа

Т.Мөнгөнтулга

