



БАТЛАВ

“Улаангомьин дулааны хоёрдугаар станц” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирагч Э.Баатарсан

Туузан дамжлагын жингийн техникийн тодорхойлолт

Конвейрын үзүүлэлтүүд:

- Өргөн 60 см
- Зарцуулалт >20 т/ц
- Өнцөг <30°
- Нарийвчлал ± 0.5%
- Ажиллах орчны температур -10° ~ +40°

1. Тоосжилт ихтэй орчинд ажиллах боломжтой
2. Хэт их ачаалалтай байх дохиоллын функцтэй
3. Ажлын байранд ирж суурилуулж, туршилт тохируулга хийж өгөх
4. Жингийн эхлэх, зогсоох горим, ажлын горим, агшин зуурын урсгал, хуримтлагдсан хэмжээ гэх мэт мэдээллийг багтаасан тоолуурын олон мэдээллийн дэлгэцтэй байх
5. Хяналтын дэлгэцийг зуухны удирдлагын өрөөнд суурилуулж, холболт хийж өгөх /зай 100м -40%/
6. Тэжээл 220в + 15%, VAC 50 + 1% гц
7. Харьцангуй чийгшил 10%-90% конденсацгүй

Боловсруулсан: Ашиглалтын инженер *П.Рэнцэндорж* П.Рэнцэндорж

Хянасан: Ерөнхий инженер *Б.Мөнгөн* Б.Мөнгөн