

БАТЛАВ  
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ  
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
ДАРГА  
Увс ХОНГОРЗУЛ  
2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

САЙНШАНД СУМЫН ЦЭВЭР УСНЫ ӨРГӨХ НАСОС СТАНЦУУДЫН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Хэрэглэгчийн нэр: "Чандмань-Илч" ХХК
- Хэрэглэгчийн байршил: Дорноговь аймаг Сайншанд сум
- Шалгуур үзүүлэлт:
  - Grundfos брэнд дүйцэхүйц байна.
  - Албан ёсны борлуулалтын гэрчилгээ эсвэл албан ёсны борлуулагчийн итгэмжлэлтэй байх
  - Ашиглалтын баталгаат хугацаа 3 жил байна.
- Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил
  - SP-60-16 гүний насос 2ш
  - SP-30-12 гүний насос 1ш
  - NK-80-250/270 өргөх насос 3ш
- Техникийн үзүүлэлт:

Техникийн үзүүлэлт	SP60-16	SP30-12	NK-80-250/270
Зарцуулалт	68.01 м3/ц	35.4 м3/ц	205.9 м3/ц
Даралт даах чадвар	PN 14	PN 13	PN 16
Насосны түрэлт	102.8 м	69.5 м	100.7 м
Усны ажиллах температур	0-120°C	0-120°C	0-120°C
Насосны ажлын дугуй диаметр	-	-	270 мм
Насосны оролтын хэмжээ	-	-	DN 100
Насосны гаралтын хэмжээ	-	-	DN 80
Насосны эргэлт	-	-	2980эрг/мин
Цахилгаан хөдөлгүүр	30 кВт	11 кВт	90 кВт
Давтамж	50Гц	50Гц	50Гц
Operating point буюу заасан үзүүлэлттэй АҮК-тай ажиллах	71% дээш	66% дээш	74% дээш
Насосны жин	-	-	1080 кг

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЧАНДМАНЬ ИЛЧ ХХК-НЫ БТХХ-ийн дарга

Н.Түвшинбаяр

ХЯНАСАН:

ЧАНДМАНЬ ИЛЧ ХХК-НЫ ЗАХИРАЛ

Д.ЭРДЭНЭБАЯР