

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

### Барааны нэр: УУРЫН ЗУУХ

No	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт  (Тухайн барааны үзүүлэлттүс бүрийг дөр жаагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт  (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар  (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

**УС ХАЛААГУУРЫН ГАР АЖИЛЛАГААТАЙ 1,86 МБТ ДУЛААНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ  
ХАТУУ ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ ЗУУХНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

<b>Техникийн үзүүлэлтүүд, хэмжих нэгж</b>	<b>Харгалзах тоон хэмжээс, утга</b>	<b>Тайлбар</b>
Зуух марк	KBP нам даралтын уурын зуух	дүйцэхүйц
Зуухны хүчин чадал, МВт	1,86	дүйцэхүйц
Зуухны хүчин чадал, Гкал	1,6	дүйцэхүйц
Халаах талбайн хэмжээ /талбай/ м <sup>2</sup>	15700-20400	дүйцэхүйц
Халаах талбайн хэмжээ /эзэлхүүн/ м <sup>3</sup>	47000-61000	дүйцэхүйц
Зууханд шатаах түлш	нүүрс	дүйцэхүйц
Зуухны ашигт үйлийн коэффициент, %	80 /багагүй/	дүйцэхүйц
Түлш зарцуулалт, тах8 кг/ц	297	дүйцэхүйц
Усны оролт, гаралтын хэм, С	55/115	дүйцэхүйц
Орчны дулаан тээвэрлэгчийн зарцуулалт, м <sup>3</sup> /цаг	52	дүйцэхүйц
Зуухны дулааны ус халаалтын горим, С	70/95	дүйцэхүйц
Утааны хийн ажлын даралт, МПа	0,3-0,6	дүйцэхүйц
Аэродинамик эсэргүүцэл, Па (мм.м.у.б)	230 (23.45)	дүйцэхүйц
Зуухны овор хэмжээ, Урт x Өргөн x Өндөр, мм	3185 x 1950 x 2575	дүйцэхүйц
Зуухыг ачих үеийн жин, кг	6000	дүйцэхүйц
Зуух иж бүрэн байх дагалдах хэрэгсэл		

**УТАА СОРОГЧ ДН-8/1500 ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

<b>Үзүүлэлтийн нэр</b>	<b>Утга, тоон хэмжээ</b>	<b>Тайлбар</b>
Ажлын дугуй диаметр, м	0,8	дүйцэхүйц
<b>Цахилгаан хөдөлгүүрийн үзүүлэлт</b>		
Ажлын дугуйн эргэлийн давтамж, эрг/мин	1500	дүйцэхүйц
Суурилагдсан хүчин чадал, кВт	15	дүйцэхүйц

**ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЭРГЭЛТИЙН ДАВТАМЖ СИНХРОН АЖИЛЛАЖ БАЙХ ҮЕИЙН  
УТАА СОРОГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НОМИНАЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД**

Хүчин чадал кВт	5,1	дүйцэхүйц
Сорох хүчин чадал, м <sup>3</sup> /цаг	10460	дүйцэхүйц
Ажлын биетийн даралт, даПа	143	дүйцэхүйц
Сорох тал дахь ажлын биетийн халууны хэм, С	200	дүйцэхүйц
AYK, %	83	дүйцэхүйц
Зөөвөрлөгдөж буй ажлын биетийн тоосролтын дээд хэмжээ, г/м <sup>3</sup>	2	дүйцэхүйц
Цахилгаан хөдөлгүүртэй байх үеийн утаа сорогчийн ачих үеийн овор хэмжээс, /Урт x Өргөн x Өндөр/, мм	1165 x 1470 x 1285	дүйцэхүйц
Жин /цахилгаан хөдөлгүүртэй байх үед/, кг	540	дүйцэхүйц

**ҮНС БАРИГЧ ЗУ 1-2-ЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД**

Техникийн үзүүлэлтүүд	Тоон үзүүлэлт	Тайлбар
Хүчин чадал, м3/цаг	6700	дүйцэхүйц
Үнс баригчийг ашигт үйлийн коэффициент, %	80	дүйцэхүйц
Утааны хийн гарах тал дээрх хэм, С	400	дүйцэхүйц
Аэродинамикийн номиналь эсэргүүцэл, мм.м.у.б	800 (80)	дүйцэхүйц
Оролтын хэсэг, мм	250 x 1010	дүйцэхүйц
Төхөөрөмжийн овор хэмжээс /Урт x Өргөн x Өндөр/, мм	715 x 1140 x 1285	дүйцэхүйц
Үнс баригчийн хүндийн жин, кг	380	дүйцэхүйц

**ЗУУХНЫ ВЦ 14-46 №2,5 АГААР ҮЛЭЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Техникийн үзүүлэлтүүд	Тоон үзүүлэлт	Тайлбар
Марк	ВЦ 14-46 №2,5	дүйцэхүйц
Цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчин чадал, кВт	5,5	дүйцэхүйц
Нэг минутанд эргэх эргэлийн тоо, эрг/мин	3000	дүйцэхүйц

**УДИРДЛАГЫН САМБАРЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Техникийн үзүүлэлтүүд	Тоон үзүүлэлт	Тайлбар
Хэмжээ /Урт x Өргөн x Өндөр/	500 x 400 x 200	дүйцэхүйц
Хүчдэл, В	380	дүйцэхүйц
Давтамж, Гц	50	дүйцэхүйц
Хамгаалалтын зэрэг жин	IP54 20 кг	дүйцэхүйц

**Агаар сэлгэгч**

Техникийн үзүүлэлтүүд	Тоон үзүүлэлт	Тайлбар
300 м3 талбай цэвэршүүлэх	2 ш	дүйцэхүйц

**КВР маркын зуухтай дүйцэхүйц зуух байна.**

*/Уурын зуухыг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нэлэө, механик гэмтлээс хамгаалан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн хүргэх газарт аюулгүй хүргэнэ /*

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Уурын зуух 1000м2	ком	12
2	Уурын зуух 770м2	ком	14
3	Уурын зуух 560м2	ком	13
4	Уурын зуух 2000м3	ком	2
			41