

Техникийн барилгад тавигдах шаардлага

- Ерөнхий газардуулга нь 4 ом-оом ихгүй байна.
- Цамхаг болон байрны газардуулгыг тус тусад нь хийнэ. Цамхагийн газардуулгыг таваас дээш контуртай хийнэ.
- Газардуулга хийх гэж байгаа гүйцэтгэх компани нь газардуулгын ажил хийсэн далд ажлын акт бүдүүвч зураг үйлдэж гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулж актаар хавсаргаж өгнө.
- Финдерийн оруулгын хэмжээ: 40см*40см таазнаас 30см-40см зайд байна.
- Бааз станц, дамжуулах төхөөрөмж суурилуулах, 4G сүлжээ бүрэн нэвтрүүлэх ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийх төсөв
- Ашиглалтын зардлаа оператор өөрсдөө хариуцах