



"ДАРХАН УС СУВАГ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

БАТЛАВ: ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДЭРДЭНЭБАТ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ №04/2024



2024 оны 03-р сарын 18-ны өдөр

Дархан-Уул аймаг

1. Барилга объектын нэр, хаяг: Дархан Уул аймгийн ЗДТГ, 31-р хорооллын УДДТ
2. Барилга объектын байршил: Дархан сум 31-р хороолол, УДДТөвийн зориулалттай барилга.
3. Цэвэр усны тооцоо:

а. Ахуйн ундны хэрэгцээ -	0.8 м ³ /хон
б. Технологийн хэрэгцээ -	м ³ /хон
в. Галын зориулалт	2.5 л/с
Бүгд	0.8 м³/хон

4. Цэвэр усны холболт авах цэг:

УДДТ-1 Цэвэр усны холболтыг авахдаа УХ-2 худагт ф300мм-ийн цэвэр усны шугамнаас ф25мм-ийн шугам хоолойгоор огтолгоо хийж, хаалт тавьж авах.

УДДТ-2 Цэвэр усны холболтыг авахдаа УХ-11 худагт ф200мм-ийн цэвэр усны шугамнаас ф25мм-ийн шугам хоолойгоор огтолгоо хийж, хаалт тавьж авах.

УДДТ-3 Цэвэр усны холболтыг авахдаа УХ-170 худагт ф65мм-ийн цэвэр усны шугамнаас ф25мм-ийн шугам хоолойгоор огтолгоо хийж, хаалт тавьж авах.

УДДТ-4 Цэвэр усны холболтыг авахдаа УХ-215 худагт ф65мм-ийн цэвэр усны шугамнаас ф25мм-ийн шугам хоолойгоор огтолгоо хийж, хаалт тавьж авах.

5. Бохир ус:

а. Ахуйн хэрэгцээнээс гарах -	0.8 м ³ /хон
б. Технологийн хэрэгцээнээс гарах -	м ³ /хон
Бүгд -	0.8 м³/хон

6. Бохир усны шугам холбох цэг:

УДДТ-1 А. 2 Бохир усны холболтыг хийхдээ барилгын гадна уналтын худаг хийж, БУХ-2149 худагт бохир усны ф300мм-ийн шугамд ф150мм-ийн шугамаар уналтгүйгээр холболт хийх.

Б Бие даасан байдлаар шийдэх.

УДДТ-2 Бохир усны холболтыг хийхдээ барилгын гадна уналтын худаг хийж, БУХ-27 худагт бохир усны ф150мм-ийн шугамд ф100мм-ийн шугамаар уналтгүйгээр холболт хийх.

УДДТ-3 Бохир усны холболтыг хийхдээ барилгын гадна уналтын худаг хийж, БУХ-29 худагт бохир усны ф150мм-ийн шугамд ф100мм-ийн шугамаар уналтгүйгээр холболт хийх.

УДДТ-4 Бохир усны холболтыг хийхдээ барилгын гадна уналтын худаг хийж, БУХ-121 худагт бохир усны ф200мм-ийн шугамд ф100мм-ийн шугамаар уналтгүйгээр холболт хийх.

7. Хотын төв шугаманд нийлүүлэгдэх бохир усны найрлага:

- | | |
|---------------------|------|
| а. Умбуур бодис | мг/л |
| б. БПК- | мг/л |
| в. ХПК- | мг/л |
| г. Угаагч бодис | мг/л |
| д. Бусад хорт бодис | мг/л |

8. Ерөнхий шаардлага:

8.1 Холболтыг "Ус хангамж бохир ус татуургын гадна сүлжээ барилга байгууламж" БНБД 3.05.04-90 дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ.

8.2 Хэрэглэгчид нь мэргэжлийн эрх бүхий байгууллага, хуулийн этгээдээр цэвэр бохир усны шугамын зураг төслийг хийлгэнэ.

8.3 Зураг төсөл зохиогч нь техникийн нөхцөлийн дагуу "Дархан-Ус суваг" ХК-тай зөвшилцөл хийж зургийн 1%-г техникийн нөхцөл олгогчид өгнө.

8.4 Батлагдсан зураггүй буюу зөвшилцөл хийгээгүй зураг төслөөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхийг зөвшөөрөхгүй.

8.5 Ус хангамж ариутгах татуургын системийн туршилт, угаалга, шахалт тохируулгын ажлын зардлыг зураг төсөвт тусган хавсралт 5.5, 5.6-ын үнэлгээгээр хийлгэнэ.

8.6 Хэрэглэгчийн ус хангамж ариутгах татуургын шугам сүлжээний угсралтын ажил хийхэд газар доорхи бусад инженерийн сүлжээг огтолж гаргах, зам талбай, мод бут сөөг эвдэх тайрах, тэдгээрийг нөхөн сэргээхэд гарах зардлыг зураг төсөвт тусгана.