

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН ОРОЛТЫН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур угсрах д125	ком	1
2	Даралт тохируулах хаалт угсрах ф100мм	ш	1
3	Температур тохируулах хаалт угсрах ф100мм	ш	1
4	Температур тохируулах хаалт угсрах ф65мм	ш	2
5	Давтамж хувиргагч	ширхэг	1
6	100мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
7	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	28
8	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	12
9	Чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	8
10	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	9
11	Хаалт d=150мм байрлуулах	ш	4
12	Хаалт d=125мм байрлуулах	ш	2
13	Ус буулгагч d=50мм байрлуулах	ш	3
14	Агаар гаргагч d=25мм байрлуулах	ш	6
15	Шилжвэр тавих 150/125, 150/100 мм	ш	8
16	Шилжвэр тавих 100/80, 100/65 мм	ш	8
17	Шилжвэр тавих 50/40 мм	ш	2
18	Гуравлагч тавих 150/150/150 мм	ш	2
19	Гурвалсан кранттай монометр	ш	10
20	Төмөр гэртэй термометр	ш	8
21	Шахаж шалгах	м	84
22	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	75
23	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	106.56
24	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	112.88

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 2,75Гкал/ц	ш	1
2	Халаалтын насос суурилуулах	ш	2
3	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	20
4	Чиг өөрчлөгч тавих 200 мм	ш	16
5	Ус буулгагч d=80мм байрлуулах	ш	1
6	Шилжвэр тавих 200/125, мм	ш	2
7	Хаалт d=200мм байрлуулах	ш	7
8	Гурвалсан кранттай монометр	ш	10
9	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
10	Гуравлагч тавих 200/200/200 мм	ш	2
11	Үл буцаах клапан тавих 200 мм	ком	2
12	Зөөлөн холбоос Ф200мм	ш	4
13	200мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
14	Агаар гаргагч d=25мм байрлуулах	ш	3
15	Баланслагч хаалт d=200мм байрлуулах	ш	1
16	Шахаж шалгах	м	20

ХХУСНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 1Гкал/ц	ш	1
2	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 0,95Гкал/ц	ш	1
3	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	28
4	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	12
5	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	ш	2
6	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Хаалт d=100мм байрлуулах	ш	10
8	Хаалт d=80мм байрлуулах	ш	8
9	80мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
10	Үл буцах клапан тавих 80 мм	ком	2
11	Зөөлөн холбоос Ф80мм	ш	4
12	Гуравлагч тавих 80 мм	ш	3
13	Шилжвэр тавих 100/80 мм	ш	8
14	Давтамж хувиргагч	ширхэг	1
15	Гурвалсан кранттай монометр	ш	11
16	Төмөр гэртэй термометр	ш	5
17	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	14
18	Чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	14
19	Шахаж шалгах	м	40
20	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	22.88
21	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	25.28

ХҮЙТЭН УСНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	8
2	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	ш	3
3	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	4
4	Хаалт d=80мм байрлуулах	ш	3
5	80мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
6	Үл буцах клапан тавих 80 мм	ком	2
7	Шилжвэр тавих 80/50 мм	ш	2
8	Цэвэр усны тоолуурын d=50мм зангилаа угсрах	ш	1
9	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
10	Чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	6
11	Шахаж шалгах	м	8
12	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	4.24
13	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	4.72

НЭМЭЛТ УСНЫ ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	7.5
2	Ус буулгагч d=25мм байрлуулах	ш	1
3	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	4
4	Үл буцах клапан тавих 65 мм	ком	1
5	Цахилгаан соронзон хаалт тавих 50 мм	ш	1
6	Хаалт d=65мм байрлуулах	ш	2
7	65мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
8	Нэмэлт усны тоолуурын d=80мм зангилаа угсрах	ш	1
9	Шилжвэр тавих 65/50 мм	ш	4
10	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
11	Төмөр гэртэй термометр	ш	1
12	Чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	6
13	Шахаж шалгах	м	7.5
14	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	3.6
15	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	4.12

ДАРЛАТ БАРИХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
2	Ус буулгагч d=25мм байрлуулах	ш	1
3	Агаар гаргагч d=15мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Үл буцах клапан тавих 65 мм	КОМ	2
5	Цахилгаан соронзон хаалт тавих 65 мм	Ш	1
6	Хаалт d=65мм байрлуулах	Ш	4
7	65мм голчтой бохир шүүгч тавих	Ш	1
8	Зөөлөн холбоос Ф65мм	Ш	4
9	Шилжвэр тавих 80/65 мм	Ш	1
10	Шилжвэр тавих 65/50 мм	Ш	4
11	Гурвалсан кранттай монометр	Ш	4
12	Чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	Ш	14
13	Шахаж шалгах	М	20
14	Яндан хоолойд пенополиуритан дулаалга хийх	М2	9.8
15	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	М2	11