

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХАЛААЛТЫН ОРОЛТЫН ЗАНГИЛАА**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур угсрах д100	ком	1
2	Даралт тохируулах хаалт угсрах ф100мм	ш	1
3	Температур тохируулах хаалт угсрах ф100мм	ш	1
4	Температур тохируулах хаалт угсрах ф65мм	ш	2
5	125мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
6	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	28
7	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	12
8	Чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	8
9	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	9
10	Хаалт d=150мм байрлуулах	ш	4
11	Хаалт d=125мм байрлуулах	ш	2
12	Ус буулгагч d=50мм байрлуулах	ш	4
13	Агаар гаргагч d=25мм байрлуулах	ш	6
14	Шилжвэр тавих 150/125, 150/100 мм	ш	10
15	Шилжвэр тавих 100/80, 100/65 мм	ш	8
16	Шилжвэр тавих 50/40 мм	ш	2
17	Гуравлагч тавих 150/150/150 мм	ш	2
18	Гурвалсан кранттай монометр	ш	12
19	Төмөр гэртэй термометр	ш	8
20	Шахаж шалгах	м	104
21	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	36.6
22	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	51.1
23	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	55.1

**ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 2,0Гкал/ц	ш	1
2	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	20
3	Чиг өөрчлөгч тавих 200 мм	ш	16
4	Ус буулгагч d=80мм байрлуулах	ш	1
5	Шилжвэр тавих 200/125, мм	ш	2
6	Хаалт d=200мм байрлуулах	ш	7
7	Гурвалсан кранттай монометр	ш	10
8	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
9	Гуравлагч тавих 200/200/200 мм	ш	2
10	Үл буцаах клапан тавих 200 мм	ком	2
11	Зөөлөн холбоос Ф200мм	ш	4
12	Халаалтын насос суурилуулах	ш	2
13	200мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
14	Агаар гаргагч d=25мм байрлуулах	ш	3
15	Баланслагч хаалт d=200мм байрлуулах	ш	1
16	Давтамж хувиргагч	ширхэг	1

**ХХУСНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 0,68Гкал/ц	ш	1
2	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 0,86Гкал/ц	ш	1
3	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	28
4	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	12
5	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	ш	2
6	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	6
7	Хаалт d=100мм байрлуулах	ш	10

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Хаалт d=80мм байрлуулах	ш	5
9	80мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
10	Үл буцах клапан тавих 80 мм	ком	2
11	Зөөлөн холбоос Ф80мм	ш	4
12	Халуун усны эргэлтийн насос суурилуулах	ш	2
13	Гуравлагч тавих 80 мм	ш	3
14	Шилжвэр тавих 100/80 мм	ш	8
15	Давтамж хувиргагч	ширхэг	1
16	Гурвалсан кранттай монометр	ш	11
17	Төмөр гэртэй термометр	ш	5
18	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	14
19	Чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	14
20	Шахаж шалгах	м	40
21	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	22.88
22	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	25.28

**ХҮЙТЭН УСНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	8
2	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	ш	3
3	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	4
4	Хаалт d=80мм байрлуулах	ш	3
5	80мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
6	Үл буцах клапан тавих 80 мм	ком	2
7	Шилжвэр тавих 80/50 мм	ш	2
8	Цэвэр усны тоолуурын d=50мм зангилаа угсрах	ш	1
9	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
10	Чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	6
11	Шахаж шалгах	м	8
12	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	4.24
13	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	4.72

**НЭМЭЛТ УСНЫ ЗАНГИЛАА**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	7.5
2	Ус буулгагч d=25мм байрлуулах	ш	1
3	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	4
4	Үл буцах клапан тавих 65 мм	ком	1
5	Нэмэлт усны тоолуурын d=80мм зангилаа угсрах	ш	1
6	Цахилгаан соронзон хаалт тавих 50 мм	ш	1
7	Хаалт d=65мм байрлуулах	ш	2
8	65мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
9	Шилжвэр тавих 65/50 мм	ш	4
10	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
11	Төмөр гэртэй термометр	ш	1
12	Чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	6
13	Шахаж шалгах	м	7.5
14	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	3.6
15	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	4.12

**ДАРЛАТ БАРИХ СИСТЕМ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
2	Ус буулгагч d=25мм байрлуулах	ш	1
3	Агаар гаргагч d=15мм байрлуулах	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Үл буцах клапан тавих 50 мм	КОМ	2
5	Цахилгаан соронзон хаалт тавих 65 мм	Ш	1
6	Хаалт d=50мм байрлуулах	Ш	4
7	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	Ш	1
8	Зөөлөн холбоос Ф50мм	Ш	4
9	Шилжвэр тавих 32/50 мм	Ш	8
10	Гурвалсан кранттай монометр	Ш	4
11	Чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	Ш	14
12	Шахаж шалгах	М	20
13	Яндан хоолойд пенополиуритан дулаалга хийх	М2	9.8
14	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	М2	11