

НАСОС СТАНЦ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын эргэлтийн насос Q=320m ³ /h H=50m N=75кВ	ш	2
2	Давтамж хувиргагч N=75кВ	ш	2
	Дүн		

**УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ-1
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын дулаан солилцуур 5.9Гкал/ц	ш	1
2	Халуун усны дулаан солилцуур 2.32Гкал/ц	ш	1
3	Халуун усны дулаан солилцуур 1.55Гкал/ц	ш	1
4	Температур тохируулах хаалт ф125мм	ш	1
5	Температур тохируулах хаалт ф80мм	ш	2
6	Даралт тохируулах хаалт ф150мм	ш	1
7	Халаалтын эргэлтийн насос Q=235м ³ /h H=38m N=45кВ	ш	2
8	ХХУсны усны насос Q=38м ³ /h H=42m N=11кВ	ш	2
9	Усны тоолуур Ф80	ш	2
10	Дулааны тоолуур Ф150мм	ш	1
11	Даралт барих систем (Нэмэлт усны насос-2ш, Q=31м ³ /h H=32m N=11кВ, тэлэлтийн сав 2000л)	ком	1
12	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	ком	1
13	Давтамж хувиргагч N=11кВ	ш	1
14	Давтамж хувиргагч N=55кВ	ш	1
	Дүн		

**УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ-2
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын дулаан солилцуур 2.75Гкал/ц	ш	1
2	Халуун усны дулаан солилцуур 1.0Гкал/ц	ш	1
3	Халуун усны дулаан солилцуур 0.95Гкал/ц	ш	1
4	Температур тохируулах хаалт ф100мм	ш	1
5	Температур тохируулах хаалт ф65мм	ш	2
6	Даралт тохируулах хаалт ф100мм	ш	1
7	Халаалтын эргэлтийн насос Q=100m ³ /h H=38m N=22кВ	ш	2
8	ХХУсны усны насос Q=39m ³ /h H=29m N=7.5кВ	ш	2
9	Усны тоолуур Ф80	ш	1
10	Усны тоолуур Ф50	ш	1
11	Дулааны тоолуур Ф125мм	ш	1
12	Даралт барих систем (Нэмэлт усны насос-2ш, Q=43.5m ³ /h H=35m N=15кВ, тэлэлтийн сав 1500л)	КОМ	1
13	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	КОМ	1
14	Давтамж хувиргагч N=22кВ	ш	1
15	Давтамж хувиргагч N=7.5кВ	ш	1
	Дүн		

**УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ-3
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын дулаан солилцуур 2.0Гкал/ц	ш	1
2	Халуун усны дулаан солилцуур 0.68Гкал/ц	ш	1
3	Халуун усны дулаан солилцуур 0.86Гкал/ц	ш	1
4	Температур тохируулах хаалт ф100мм	ш	1
5	Температур тохируулах хаалт ф65мм	ш	2
6	Даралт тохируулах хаалт ф100мм	ш	1
7	Халаалтын эргэлтийн насос Q=82.5m ³ /h H=38m N=22кВ	ш	2
8	ХХУсны усны насос Q=30m ³ /h H=29m N=7.5кВ	ш	2
9	Усны тоолуур Ф80	ш	1
10	Усны тоолуур Ф50		1
11	Дулааны тоолуур Ф100мм	ш	1
12	Даралт барих систем (Нэмэлт усны насос-2ш, Q=16m ³ /h H=28m N=7.5кВ, тэлэлтийн сав 1200л)	КОМ	1
13	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	КОМ	1
14	Давтамж хувиргагч N=22кВ	ш	1
15	Давтамж хувиргагч N=7.5кВ	ш	1
	Дун		

**УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ-4
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын дулаан солилцуур 2.0Гкал/ц	ш	1
2	Халуун усны дулаан солилцуур 0.68Гкал/ц	ш	1
3	Халуун усны дулаан солилцуур 0.86Гкал/ц	ш	1
4	Температур тохируулах хаалт ф100мм	ш	1
5	Температур тохируулах хаалт ф65мм	ш	2
6	Даралт тохируулах хаалт ф100мм	ш	1
7	Халаалтын эргэлтийн насос Q=82.5м ³ /h H=38m N=22кВ	ш	2
8	ХХУсны усны насос Q=30м ³ /h H=29m N=7.5кВ	ш	2
9	Усны тоолуур Ф80	ш	1
10	Усны тоолуур Ф50		1
11	Дулааны тоолуур Ф100мм	ш	1
12	Даралт барих систем (Нэмэлт усны насос-2ш, Q=16м ³ /h H=28m N=7.5кВ, тэлэлтийн сав 1200л)	ком	1
13	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	ком	1
14	Давтамж хувиргагч N=22кВ	ш	1
15	Давтамж хувиргагч N=7.5кВ	ш	1
	Дүн		