



2024.02.07

ЦАЙЛАН БҮЛГИЙН ЗАСТАВЫН НАРНЫ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АКУМЛЯТОР ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

ЗАСАГ ДАРГА  БАТЛУУР
О.НАСАНБУЯН
3049576

№	Материалын нэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт	Фото зураг
1	Цэнэг хураагч	24ш	Цэнэг авах температур нь : 0-оос -30 градус Марк : СNY-1000 түүнтэй дүйцхүүц Зориулалт : Нарны цахилгаан үүсгүүр Хүчин чадал : 2В 1000А\цаг Жин : 58кг нэмэх хацах 2 кг Хэмжээ : Length 471mm +- 3mm Width 171mm +- 3mm Height 330mm +- 3mm Total Height 342mm +- 3mm Бусад: Зориулалтын холболтын клемны хамт гелин байх	
2	Цэнэг зохицуулагч	1ш	Марк : ST- MP-60A түүнтэй дүйцэхүүц Зориулалт : Нарны цахилгаан үүсгүүр Хүчин чадал: Тогтмол гүйдлийн 48В, 60А даах хүчин чадалтай Бусад : МРТ горимын	

Техникийн тодорхойлолт гаргасан: Цайлан бүлгийн засгавын дарга



А. ТЭМҮҮЛЭН