

АЖЛЫН ЗУРГИЙН ҮНДСЭН БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Д.д	Зургийн нэр	Зургийн марк	Хуудас дугаар
1	Үйлдвэрийн технологи, моног төхөөрөмж	ТХ-1	
2	Үйлдвэрийн технологи, моног төхөөрөмж	ТХ-2	
3	Технологийн шугам хоолой	ТХ-3	
4	Технологийн шугам хоолой	ТХ-4	
5	Барилга бүтээц	ББ	
6	Ган бүтээц	ГБ	
7	Дэд өртөө	ДӨ	
8	Хүчим төхөөрөмж	ХТ	
9	Дотор гэрэлтүүлэг	ДГ	
10	Технологийн автоматжуулалт	ТА	

ИШ ТАТСАН БА ХАВСАРГАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Тэмдэглэгээ	Нэр	Тайлбар
	<u>Иш татсан баримт бичгүүд</u>	
БД 43-101-03	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм	
MNS 4189 : 2015	Хүчим төхөөрөмж	
MNS 3757-16 : 2015	Цахилгаан моног, төхөөрөмж, гүйдэл дамжуулагчийн танх тэмдэглэгээ. Ерөнхий шаардлага	

Зөвшөөрөлцсөн

БҮ-н Эрчим зүйн товчооны Тэргүүлэх эрчим зүйч
БҮ-н НБХ-н ахлах цахилгаанчин

Я.Мягмарсүрэн
О.Бадмаараг

ДГ МАЯГИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ


Д.д	Зургийн нэр	Тайлбар
1	Ерөнхий өгөгдөл. Тайлбар.	
2	Материалын түүвэр.	
3	-5.900, -7.500 түвшний гэрэлтүүлгийн байгуулалт.	

Тайлбар

- Уг зураг төслийг 2022 оны 08-р сарын 31-ны өдрийн Т22.0489-01 /2022-260-ХО/ тоот зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг үндэслэн холбогдох норм дүрмийн дагуу хийж гүйцэтгэв.
- Насосны давхрын буюу -5.900, -7.500 түвшний гэрэлтүүлгийг одоо байгаа Щ-36, Щ-39, Щ-43 гэрэлтүүлгийн самбаруудаас ВВГ-3х4 кабелиар 11.04.140 ХТ1, ХТ2 зурагт тусгагдсан кабелийн тавиураар, металл хийцээр ган хоолойд сүвлэн тэжээнэ.
- Гэрэлтүүлэгчүүдийг металл багана болон төмөр бетонон баганууд дээр зориулалтын тогтоогч ашиглан суурилуулна.
- Газардуулгыг Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03*/12 (Бүлэг 1.6 Газардуулга ба цахилгааны аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ)-н дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
- Бүх угсралтын ажлыг
 - Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД 43-101-03/,
 - Цахилгаан техникийн ажил /БНБД 03.05.06.90/,
 - Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм,
 - Хэрэглэгчийн цахилгаан моног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн шаардлагын дагуу аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээг ханган мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж гүйцэтгэнэ.

	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ. Баяжуулах үйлдвэр. Нунтаглан баяжуулах хэсэг. Хам-баяжуулалтын 2, 3-р секцийн шинэчлэл.				
	Ерөнхий өгөгдөл. Тайлбар				Үе шат: А.3
	Захирал З.Е.И	Д.Тамир	ЕГ Шифр: 11.04.140	Масштаб:	Огноо: 2024
	Тэргүүлэх инж. Шалгасан Гүйцэтгэсэн	Д.Болормаа Д.Болормаа Д.Баасандорж	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ДГ	Хуудас: 1 Бүх хуудас: 3

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР						
Д/д	Нэр	Маяг	Хэмж. нэгж	Тоо	Нэг бүрийн жин. кг	Тайлбар
1	Хананд тогтоогчинд тоноглох зориулалттай, ус чийг тоосны хамгааллатай LED гэрэлтүүлэгч, ~220В, 150Вт, 5500-6500К, IP65	ASL-150	ш	40	5,4	L1
2	0,66кВ хүртэлх хүчдэлтэй, ПВХ тусгаарлагчтай, зэс голтой, кабель: 3х4мм ²	ВВГ	м	650	0,244	
3	Гэрэлтүүлэгч суурилуулах тогтоогч	ЭРА SPP-AC2-0-300 -048	ш	40	1	
4	Ил утас салбарлах хайрцаг		ш	30	0,45	
5	Ган хоолой Ø32мм		м	300		угсралтын хэрэгслийн хамт
6	Төмөр уян хоолой Ø25мм		м	300		угсралтын хэрэгслийн хамт
7	Түдүүл Ø32мм		ш	600		
8	Түдүүл Ø25мм		ш	600		

	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ. Баяжуулах үйлдвэр.				
	Нунтаглан баяжуулах хэсэг. Хам баяжуулалтын 2, 3-р секцийн шинэчлэл.				
	Материалын түүвэр.				Үе шат: А.3
	Захирал З.Е.И	Д.Тамир	ЕГ Шифр: 11.04.14.0	Масштаб:	Огноо: 2024
	Тэргүүлэх инж.	Д.Болормаа	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ДГ	Хуудас: 2 Бүх хуудас: 3
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ ЗТХ	Шалгасан Гүйцэтгэсэн	Д.Болормаа Д.Баасандорж			

