

БАТЛАВ:"БНДС" ТӨХКЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ

ЗАХИРАЛ

Б.АРИУН-ЭРДЭНЭ

ЯЛТСАН БОЙЛЕРИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 04 дугаар сарын 23-ны өдөр

№	Тоноглолын нэр	Марк	Төрөл	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
1	Ялтсан бойлер /219-н амтай/	JANGHAN, GK-85-214 дүйцэхүйц	ялтас	1 ком	<ul style="list-style-type: none">- 6 Гкалл/цаг хүчин чадалтай- Орчны температур: $T = -40^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.- Ажлын бие: Ус.- Ажпын биеийн температур: $T = +5 \sim +150^{\circ}\text{C}$.- Ажпын биеийн даралт: $P = 16,0$ ата буюу (16кг.с/см^2).- 1-р хэлхээний дулаан зөөгчийн температур $135/70^{\circ}\text{C}$, 2-р хэлхээний дулаан зөөгчийн температур $110/65^{\circ}\text{C}$ графикаар ажиллана.- Материал: Дээрх даралт, температурыг даах чадвартай гангаар хийгдсэн.- Хийц: Зэвэрдэггүй ган- Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар задардаг байх- Ашиглалтын хугацаа 15 жилээс багагүй.- Хавтангийн материал: А151-316, титан үзүүлэлтээс дээш- Жийргэвчний материал: ЕРЭМ-НТ үзүүлэлтээс дээш Үйлдвэрлэсэн газар нь Олон Улсын стандарт хангасан, сертификаттай байна.

ХЯНАСАН:
ДШСА-НЫ ДАРГА

Э.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ДШСА-НЫ ГОРИМЫН ИНЖЕНЕР

П.БАТЦЭЦЭГ



Техникийн тодорхойлолтын хэвэрэлт зураг.

