

БАТЛАВ: ЗАСАГ ДАРГА Ц.БЯМБАЖАВ



ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАСВАРЛАХ

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024.05.07

Оргил

1	Зураг төсөв зохиох үндэслэл	Жаргалант сумын ИТХ-ын 2023 ний өдрийн 18 дугаар тогтоол.
2	Барилга байгууламжийн нэр байршил	Хөвсгөл аймаг жарглант сумын 5-р багийн Хөнжил хорооллынарын хэсэгт цамхаг гэрэлтүүлэг шинээр тавих, Мааньт хороолол сумын төвийн хэсэгт. ЕБС-ийн урд хэсэг, Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн урдуур тависан шатсан гэрэлтүүлгийг засварлах хэрэггүй болсон давхардсан гэрлийн шонг хураах
3	Зориулалт , хүчин чадал /хэмжээ/	Гэрэлтүүлэг нь 200вatt түүнээс дээш хүчин чадалтай. Хасах 40-60 хэмд тэсвэртэй.
4	Ажиллах горим	Бүрэн автомат ажиллагаатай.
5	Цамхагт гэрэлтүүлгийн үндсэн бүтэц материал, хийж гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ	<ul style="list-style-type: none"><li>Хөнжил хорооллын арын хэсэгт иж бүрэн "Цамхаг гэрэлтүүлэг" хийж гүйцэтгэнэ,</li><li>Ирж бүрэн тоноглолтой 5-ш " Цамхаг гэрэлтүүлэг" Цамхаг нт гэрэлтүүлгийн өндөр 12m</li><li>Шонгийн материал: Зориулалтын төмөр хийцтэй байна. Шонгийн өнгө цагаан, цагаан саарал байж болно. Жолоочийн харааны түвшинд тохирох хэсэгт цацруулагчтай будгаар будах эсвэл стандартын цацруулагчтай хуулаг наах.</li><li>Шонгийн толгойд суурьлуулах гэрэл FSL Брендийн лед гэрэлтэй дүйцэх прожектор, үйлдвэрийн угсралттай байх.</li><li>Гэрэлтүүлэг нь 200 watt түүнээс дээш хүчин чадалтай байх, хасах 40-60хэмд тэсвэртэй давтамж 50-60 HZ 90-265 вольтод ажиллах боломжтой.</li><li>Хамгаалат IP 65 буюу түүнээс дээш хэмжээ өргөн 320мм, өндөр 250 mm түүнээс дээш Асалтын цаг 30000-50000 65000 к цагаан өнгийн асалттай. Цөөн чиптэй.</li><li>Үёны хамгаалалтай байх гэрэлтүүлэг бүр удирдлагын бүрэн тоноглосон шить ШИТЬ нь аюулгүй ажиллагаатай байх гэрэлтүүлэг бүр ухаалаг байх цоож түгжээтэй байх цагийн тохируулгатай байх.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Газардуулагчтай байх холботын цагаан утас: <math>2 \times 10</math> <math>\text{мм}^2</math> хөндлөн огтлолтой зэс голтой газар булах зориулалтын шаардлага хангасан хамгаалалтай байх</li> <li>• Цахилгаан утас-сип-A2, <math>1 \times 10 + 3 \times 16</math>, 46-25 өргөнтэй байх</li> <li>• Гэрэлтүүлэг нь: бталт лед тойрог хэлбэртэй байна. Гэрэлтүүлгийн радиус 300-500м-т гэрэлтүүлэх</li> <li>• Суурь нь: бетон ойрийн цахилгаан тэжээлийн шитнээс холболтын хийж гүйцэтгэн актаар ажлын хүлээлэцэх гадна талбайн ашиглалтыг норм дүрмийн дагуу оновчтой төлөвлөх борооны болон үерийн усны онцгой нөцлийг тооцоолон гүйцэтгэх цаг агаарийн эрс тэс уур амьсгал салхи шуурганд тэсвэртэй савалгаагүй бат бөх байх.</li> <li>• Чанарын баталгаат хугацаа гаргаж өх нэг жил</li> <li>• Сумын төвийн Дөрөлж, Мааньт, Арап болон Сүмийн арын хорооллоор гэрэлтүүлэг тавих</li> </ul>
--	--	--

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ .....Л.АЛТАНХУЯГ