

“УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАРЫН  
БАРУУН ТӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 сарын 15

1. Зураг төслийн захиалагч, объектын байршил: Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг 25-р хороо
2. Зураг төслийн гүйцэтгэгч: “ЭЛСТРА ХХК”
3. Зураг төслийн дугаар, нэр: “Зүүн салаа 1,4,7-8-р,Хайрхан 1-р гудамжны гадна гэрэлтүүлэг”
4. Зураг төсөлд хийсэн тодруулга: \*\*Гадны ашиглалт

А. Ойртож буй шугам, тоноглол

Б. Огтлолцож буй шугам, тоноглол

1. 35/6кВ “Баянхошуу” дэд станцаас 6кВ-ын Зүүн салаа фидерийн тулгуур№24-25 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
2. 6кВ-ын Зүүн салаа фидерийн АТП-0433 агаарын дэд өртөөний баруун гаргалгаа 0,4кВ-талын тулгуур№38-39 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
3. 6кВ-ын Зүүн салаа фидерийн АТП-0433 агаарын дэд өртөөний зүүн урд гаргалгаа 0,4кВ-талын тулгуур№15-16 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
4. 35/6кВ “Баянхошуу” дэд станцаас 6кВ-ын Түшиг фидерийн АТП-2585 агаарын дэд өртөөний баруун хойд гаргалгаа 0,4кВ-талын тулгуур№27-28 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
5. 6кВ-ын Түшиг фидерийн АТП-2585 агаарын дэд өртөөний баруун хойд гаргалгаа 0,4кВ-талын тулгуур№29-30 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
6. 6кВ- Түшиг фидерийн АТП-2585 агаарын дэд өртөөний баруун хойд гаргалгаа 0,4кВ-талын тулгуур№30-31 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
7. 6кВ- Түшиг фидерийн АТП-2585 агаарын дэд өртөөний баруун хойд гаргалгаа 0,4кВ-талын тулгуур№30-31 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
8. 6кВ- Түшиг фидерийн АТП-2585 агаарын дэд өртөөний баруун хойд гаргалгаа 0,4кВ-талын тулгуур№37-38 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.
9. 6кВ- Түшиг фидерийн АТП-2585 агаарын дэд өртөөний баруун хойд гаргалгаа 0,4кВ-талын тулгуур№38-41 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.

-Нэмэлт тодруулга авах:

- УБЦТС ТӨХК-ийн КАЗТ / Кабель Ашиглалт Засварын Төв/
- УБЦТС ТӨХК-ийн ӨХАЗТ / Өндөр Хүчдэл Ашиглалт Засварын Төв/

Кабелийн ашиглалт, засварын төвөөс тодруулга авч ЦДКШ-ын тандалт хийлгэх.

3 Маягт ЗТ-1

“УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАРЫН  
БАРУУН ТӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 сарын 15

1. Зураг төслийн захиалагч, объектын байршил: Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг 25-р хороо
2. Зураг төслийн гүйцэтгэгч: “ЭЛСТРА ХХК”
3. Зураг төслийн дугаар, нэр: “Зүүн салаа 1,4,7-8-р,Хайрхан 1-р гудамжны гадна гэрэлтүүлэг”
4. Зураг төсөлд хийсэн тодруулга: \*\*Гадны ашиглалт

А. Ойртож буй шугам, тоноглол

Б. Огтлолцож буй шугам, тоноглол

1. 35/6кВ “Баянхошуу” дэд стацнаас 6кВ-ын Зүүн салаа фидерийн тулгуур№24-25 хоорондох ЦДАШ-тай огтлолцсон.

-Нэмэлт тодруулга авах:

- УБЦТС ТӨХК-ийн КАЗТ / Кабель Ашиглалт Засварын Төв/
- УБЦТС ТӨХК-ийн ӨХАЗТ / Өндөр Хүчдэл Ашиглалт Засварын Төв/

Кабелийн ашиглалт, засварын төвөөс тодруулга авч ЦДКШ-ын тандалт хийлгэх.

Машин механизмаар ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.

Ажил эхлэхээс өмнө дахин тодруулга хийлгэх, АЗБТ-р хяналт тавиулж ажиллах.

Жич: Бусад иргэн, хуулийн этгээдийн шугам сүлжээг тухайн эзэмшигчтэй зөвшилцөх шаардлагатай.

Тодруулга хийсэн: Мэдээллийн сангийн инженер: ..... / Г.Мэнд-Амар/

