

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

БАТЛАВ

Д.ЭРДЭНЭТӨГС

2019 оны 04 дугаар сарын 17



**К1,2-Н УТАА СОРОГЧ, ҮНДСЭН АГААРЫН ВЕНТИЛЯТОРЫН ШИБЕРИЙН
АКТЮАТОР ХУДАЛДАН АВАХ /4Ш/**

Техникийн тодорхойлолт

1	Тип марк	SKJ-50
2	Удирдлагын сигнал/оролт	4-20мА
3	Сигнал/гаралт	4-20мА
4	Регуляторын ерөнхий тэжээл АС	220В
5	Хамгаалалтын зэрэг	IP55
6	Давтамж	50Hz
7	Ажиллах орчны температур	-30/+40С/
8	Мушгих хүч	500N

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
ҮТХ-ИЙН ДАРГА
БОЛОВСРУУЛСАН:
ЦахДХХАЦЕХИЙН ДАРГА

ХҮЛЭЭН АВСАН:
ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХУРЦБААТАР
Л.НЭРГҮЙРЕНЧИН

М.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Э.ЭНХБОЛД