


**ОЙН АНГИЙН МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ХУУЧИН ТАЛБАЙН УСАЛГААНЫ СИСТЕМ,
ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	НЭР ТӨРӨЛ	ТОО ШИРХЭГ	ЗУРАГ	ҮЗҮҮЛЭЛТ
1	Ус хуримтлуулах ёмкост	2ш		Ус нөөцлөх зориулалтын 30 тонноос багагүй багтаамжтай төмөр хийцлэлтэй, Битүүмжилсэн тагтай, Дээш гарах төмөр шаттай, Ханын зузаан 5мм-с багагүй, Бүх жинг даахуйц бат бөх тулгуур 1.5 метрээс багагүй өндөр хөлтэй байх.
2	Ус шахах насос	2ш		220в Загвар LEO Дээд хурд(м3/х)2,8 Дээд шахах өндөр(38) Хурд(м3/х)1,5 Хүч(kW) Цахилгаан хүчдэл(V)220 Моторын хурд(г/мин)2850 Дээд сорох өндрийн хэмжээ(м)8 NPSHr(м) Хоолойны диаметр(25м) багагүй үзүүлэлттэй байх
3	Цахилгааны утас	500м		220В, 2*4 зэс голтой утастай байх

Ус хуримтлуулах ёмкост

4	Ус дамжуулах 50-н хоолой	300м		HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой. Ханын зузаан 0.3 см Полиэтилен материалаар хийгдсэн
5	Ус дамжуулах 32-н хоолой	300м		HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой. Ханын зузаан 0.3 см Полиэтилен материалаар хийгдсэн
6	Ус дамжуулах 20-н хоолой	2000м		Мод сөөг услах зориулалттай дуслын хоолой Гадаад диаметр: 15.8мм Ханын зузаан: 1.0-1.2мм Дуслуурын хоорондох зай: 15-200см Дуслах усны хэмжээ: 1.-2.5 л/цаг (1кг/см ² даралттай үед) Ажиллуулах даралт: 0.5-1.5 кг/см ² Даралт тэсвэрлэх чадвар: -4.0кг/см ²
7	Товчин дуслын хошуу	2000ш		HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой. Ханын зузаан 0.3 см Полиэтилен материалаар хийгдсэн

8	50-20 холбагч крант	100ш		SDR11 PN=1.6MPa даралт тэсвэрлэх Полиэтилен материалаар хийгдсэн байх
9	50.32.20-ын булан, залгаа, төгсгөл Дагалдах хэрэгсэл	20ш		SDR11 PN=1.6MPa даралт тэсвэрлэнэ, диаметр dn15 - 200, ханын зузаан 2 - 18.2 Полиэтилен материалаар хийгдсэн байх

Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын Ойн ангийн мод үржүүлгийн талбай болон "Тооройн төгөл"-ийн талбайд дээрх тоног төхөөрөмжийг угсарч, суурилуулж хүлээлгэж өгнө.

Жич: Ачаа тээвэр, угсарч суурилуулах зардал нийт үнийн саналд багтсан болно.