

БАТЛАВ.
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Д.ТӨМӨРБААТАР



УГААРЫН ХИЙН МЭДРЭГЧ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 08 сарын 08-ны өдөр

№ ТТ-СХД-24/02

Улаанбаатар хот

Угаарын хийн мэдрэгчийн техникийн үзүүлэлт		
1	Илрүүлэх хий	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл CO
2	Цахилгаан хангамж	4.5V (AA зай-3ширхэг)
3	Хэмжих хүрээ	0-999ppm
4	Дохиоллын дуу	>85dB (1 метр)
		Давтамж ойролцоогоор 3KHz, улаан LED гэрэл хурдан анивчдаг.
5	Статик гүйдэл	<80uA~ 200uA (LCD асаалттай үед)
6	Сэрүүлгийн гүйдэл	<80mA
7	CO-ийн мэдрэмтгий байдал	50ppm- гэрэлтэж, 150ppm- дохиолол дугарна.
		50ppm 60-90 минут, 100ppm 10-40 минут, 300 ppm дохиолол шууд дугарна.
8	Ажлыг температур	4°C~38°C
9	Орчны чийгшил	25%~ 95%
10	Баттерей ашиглалтын хугацаа	1 жил
11	Туршилтын товчлуур	Дарахад дуу гарч дохиолол хэвийн байгааг илтгэнэ.
12	Мэдрэгчийн алдаа	30 секунд тутамд нэг удаа дугарах нь баттерей багассаныг эсвэл төхөөрөмж буруу ажиллаж байгааг илтгэнэ.

ХЯНАСАН:
АГААРЫН БОХИРДОЛТОЙ ТЭМЦЭХ
ТАСГИЙН ДАРГА

Ж.НЯМХҮҮ

БОЛОВСРУУЛСАН:
АГААР, ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Ү.АРИУНСЭЛЭНГЭ