


 БАТЛАВ
 ТҮНЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
 Д.ЦОГБАЯР

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТҮНЭЛ СУМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Үндсэн үзүүлэлт болон шаардлагын нэр	Шаардлагын үзүүлэлт, утга
1	Ажлын төрөл	Цамхагт гэрэл, гудамжны гэрэлтүүлэг угсралтын ажил
2	Байгууламжийн байршил, чиглэл	<ul style="list-style-type: none"> - Түнэл сумын төвийн Бурхант, Дэнж, Утиарт, Болд хороололд тус бүр нэг нэг цамхагт гэрэлтүүлэг хийх - Гудамжны гэрэлтүүлэг
3	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Орон нутгийн хөгжлийн сан
4	Онцгой нөхцөл	Сумын агаарын хэм болон салхины хүч, сумын төвийн газар зүйн байршилийг онцгойлон тооцоолсон байна.
5	Чанарын шаардлага	Гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж нь ашиглалтын нөхцөлийн хувьд сумын уур амьсгалын нөхцөлд тохирсон байх ба тохирлын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн байна.
6	Аюулгүй шаардлагыг чиглэлээр	СИП кабелийн шонд авирах түүний хүчдэлээс иргэдийг хамгаалах арга хэмжээг авсан байх. Газардуулга төлөвлөх
7	Баталгаат хугацаа	2 жил
8	Ажлын хэмжээ, техникийн үзүүлэлт	Цамхагт гэрэлтүүлгийн техникийн үзүүлэлт <ul style="list-style-type: none"> ❖ Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн цамхаг угсарч босгох 4 ш ❖ Гэрэлтүүлгийг шонд угсарна. ❖ Гэрэлтүүлэг 12м-ээс багагүй өндөртэй байх ❖ Багана нь 159 мм-ийн голчтой 3.5 мм зузаантай турба байна. ❖ Гэрэлтүүлэгч нь 200w-ийн прожектор байна. Нэг гэрлэнд 6-8 талтай гэрэлтүүлэгтэй байх ❖ Гэрлийн суурь нь тооно хэлбэртэй байх ба 5:5 квадратаар хийсэн байна. ❖ Цамхагт гэрэл болеон удирдлагын самбартай байх ба хугацааны реленгээр тоноглогдсон байна. ❖ Удирдлагын самбарыг тусгай зориулалтын хайрцганд байрлуулах /60x40x20/ ❖ Цамхагт гэрлийн суурийг 1.2 метрээс 1.5 метрийн гүнд суулгаж петондоно. ❖ Зориулалтын кабель утсаар холбох ❖ 0,4кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3*16+1*54мм 2 сип утсаар завсарын тулгуурт татах ❖ Гэрлийн самбар шит угсарч бэхлэх ❖ Автоматыг угсрах ❖ Кабелийн судсанд төгсөвч шахах ❖ 40мм² газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах ❖ Шонгийн нүхийг гараар ухах

	<ul style="list-style-type: none">❖ Нүхийг эргүүлж булах <p>Гудамжны гэрэлтүүлгийн техникийн үзүүлэлт</p> <ul style="list-style-type: none">❖ 8м-ийн өндөртэй төмөр шон байх ба үүнээс газарлуу байрлуулах 3метр нь-10см-ийн диаметртэй байна. Газраас дээшхи 5 метр нь 8.9 см-ийн диаметртэй төмөр турбагаар хийх❖ Шон хоорондын зай 35-40м❖ Цацруулагчтай байх /3 бүслүүртэй/❖ Шон хооронд агаараар сип кабель татаж 220-д холбох❖ Тусдаа тоолуур, фускателтай байна.❖ Гэрэлтүүлэг удирдах самбарт цагийн механизм автомат болон гар удирдлагатай байх❖ Нийт гудамжны гэрэлтүүлэг нь 32 ширхэгээс доошгүй байна.
--	---