

БАТЛАВ
ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГЧИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ /Б.АЛТАНСҮХ/



“СЭЛЭНГЭ-ЭНЕРГО” ОНӨААТҮГ
ЦАХИЛГААНЫ ХОС ТЭЖЭЭЛ /КАБЕЛЬ/ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.05.14

Сүхбаатар сум

1	Үндэслэл	<ul style="list-style-type: none">Эрчим хүчний үйлдвэрийн найдвартай ажиллагаа болон өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний тухай Монгол улсын засгийн газрын тогтоол, Эрчим хүчний холбогдох бусад хууль тогтоомжБайгууллагын үйлдвэр санхүү болон Сүхбаатар сумын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
2	Байршил	Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум “Сэлэнгэ-Энерго” ОНӨААТҮГ
3	Техникийн үзүүлэлт	Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сумын төвийн дулааны станцад: Үзүүлэлт: 1. ОХУ үйлдвэрийн кабельтай дүйцэхүйц 2. ЦААБл 3*120-10кв 3. Нийт хэмжээ: 2800м /500м багц/
4	Нэмэлт шаардлага	Дээрх техникийн үзүүлэлт нь хамгийн бага утгыг заасан бөгөөд дээш үзүүлэлттэй байж болно. Баталгаат хугацаа нь 1 жил ба түүнээс дээш хугацаагаар байвал болно.

Боловсруулсан:

“СЭЛЭНГЭ-ЭНЕРГО” ОНӨААТҮГ-ын

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР:

 /Л.БААСАНДОРЖ/