



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ БАТЛАВ Д. ЭРДЭНЭТӨГС

2011 оны 05 дугаар сарын 02

### СИНХРОН ЦАГИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. iso 9001 стандартад нийцсэн өндөр нарийвчлалтай
2. irig b систем
3. Эрчим хүчний эх үүсвэртэй холбогдох боломжтой
4. Олон улсын стандартын дагуу gprs, сателлит антенн болон бусад төхөөрөмжөөр хангагдсан байх
5. Тоон дэлгэц нь байгалийн гэрэл болон гэрэлтүүлэггүй үед харагдах шаардлагыг хангасан байх( 50 метр )
6. Серверт болон компьютерт холбох боломжтой
7. Ажиллах температур: - 40°C - + 80°C

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ҮЙЛДВЭР ТЕХНИКИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Л. НЭРГҮЙРЕНЧИН