

БАТЛАВ: ӨГИЙНУУР СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА *М. Дорж* Ш. ҮҮРЦАЙХ
..... оны дүгээр сарын-ний өдөр

**АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ӨГИЙНУУР СУМЫН ЗЭГСТЭЙ БАГТ НЭГДСЭН
ХАЛААЛТЫН ШУГАМД ӨРГӨТГӨЛ ХИЙЖ ХОРООЛОЛ РУУ ДУЛААНЫ БОЛОН
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН ХОЛБОЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

1. Байршил	Архангай аймаг Өгийнуур сум Зэгстэй баг
2. Ажлын зорилго	Өгийнуур сумын Зэгстэй багийн хороолол руу дулаан болон цэвэр усны шугам тавих
3. Хийгдэх ажил	Сумын төвийн нэгдсэн халаалтын шугамаас салбарлаж хороолол руу руу метр дулаан, цэвэр усны шугам тавих
4. Ажлын тоо хэмжээ	<ul style="list-style-type: none">➢ 341.3 метр суваг ухаж, дулааны болон цэвэр усны шугамыг ган хоолойгоор холбох.➢ Сувгийг бетоноор цутгаж доторлох➢ Дулааны шугам:<ul style="list-style-type: none">76 мм-ийн диаметрийн хэмжээтэй шугам 48 м /хос/50 мм-ийн диаметрийн хэмжээтэй шугам 264.5 м /хос/32 мм-ийн диаметрийн хэмжээтэй шугам 28.8 м /хос/➢ Цэвэр усны шугам:<ul style="list-style-type: none">32 мм-ийн диаметрийн хэмжээтэй шугам 48 м /хос/25 мм-ийн диаметрийн хэмжээтэй шугам 202 м /хос/20 мм-ийн диаметрийн хэмжээтэй шугам 90 м /хос/➢ Шугамын зураг, төсөв гаргах.
5. Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none">➢ Шугам хоолой нь ашиглах зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй шинэ байна.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Шугамын дулаалгыг стандартын дулаалгын материалаар хийнэ. ➤ Хаалтын гадна шугам сүлжээ, ус хангамж, ариутгах татуургын стандартуудыг мөрдлөг болгоно. ➤ Дулааны болон цэвэр усны шугамыг стандартын дагуу суурилуулж булна.
--	---