

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
 ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 ДАРГА Б.МӨНГӨНХУЯГ

“НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙД ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ
 (БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ)” АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024 оны 05 дугаар сарын 06 Дугаар 24/95 Улаанбаатар хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	<ul style="list-style-type: none"> - Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 37 дугаар тогтоол - Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/270 дугаар захирамж
2	Байршил, тоо хэмжээ	<ul style="list-style-type: none"> - 26 дугаар хороо, 34ш гэрэл суурилуулах - 26 дугаар хороо, 22ш гэрэлтүүлгийн толгой, цахилгааны утас, холболтын хайрцгийг шинэчилж гэрэлтүүлгийн хэвийн, найдвартай үйл ажиллагааг хангах
3	Төсөл боловсруулах үе шат, хугацаа	<p><u>2 үе шаттай.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ажлын зураг, төсөв боловсруулж магадлал хийлгэх 2. Батлагдсан зураг төсвийн дагуу ажил гүйцэтгэх
4	Төсөл боловсруулах байгууллага	<ul style="list-style-type: none"> - Холбогдох тусгай зөвшөөрөлтэй, эрх бүхий байгууллага
5	Төслийн захиалагч	<ul style="list-style-type: none"> - Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
6	Төслийн санхүүжилт	<ul style="list-style-type: none"> - Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
7	Зориулалт, хүчин чадал	<ul style="list-style-type: none"> - 150вт толгойтой байх
8	Төслийн иж бүрдэл	<ul style="list-style-type: none"> - Одоогийн байдлын судалгаа - Ажлын зураг - Төсөв - Магадлалын дүгнэлт - Тайлбар бичиг - Бусад холбогдох материалууд
9	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	<p>Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцох.</p>
10	Ажил гүйцэтгэхэд мөрдөх норм, дүрэм, стандарт	<p>Хууль тогтоомж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эрчим хүчний тухай хууль <p>Норм, дүрэм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм БД 43.101.03 - Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм /БНБД 30-10-04/ - Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНБД 23-02-08 - Хот, тосгон ба суурин газрын гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг төлөвлөх БД 30-102-11 <p>Стандартууд:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжид тавигдах ерөнхий шаардлага UCS 1902B:2022 - Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг төлөвлөх, байрлуулах, суурилуулах удирдамж UCS 1902A:2022 <p>Бусад холбогдох норм, дүрэм, стандартууд</p>
11	Инженерийн хангамж	<ul style="list-style-type: none"> - Олон улсын чанарын стандарт хангасан тоног төхөөрөмж кабель шугам материалыг сонгох - Төвлөрсөн цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээнээс хангагдана
12	Онцгой нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> - Одоо байгаа орчныг судалж, хийгдэх шаардлагатай ажлын жагсаалт гарган захиалагч, ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөх. - Шугам сүлжээний хамгаалалтын зайг баримтлах - Эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч сонгоно - Инженерийн хангамжийн асуудлыг тооцоо, судалгааны үндсэн дээр хийх - Гэрэлтүүлгийн шон: 8-9м өндөртэй, ханын зузаан 3,5мм-с дээш, байгаль цаг уурын нөлөөлөл, зэврэлтээс хамгаалагдсан байх

ХЯНАСАН:

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Г.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Г.ЭНХЦЭНГЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН АЖИЛТАН



М.ЭХТҮВШИН