



БАТЛАВ. АУЭХС ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Б.ЦЭДЭВСҮРЭН

110кВ-ЫН УЛИАСТАЙ-ТАЙШИР-ТЭЛМЭН-МОГОЙН ГОЛ ЦДАШ-ЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛД ШААРДЛАГАТАЙ ТӨМӨР БЕТОН ТУЛГУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Монгол улсын MNS 4232:2011, MNS 4233:2007 стандартын техникийн шаардлагад нийцсэн.
- Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд тохиромжтой
- Удаан эдлэгдэх шинж чанартай
- Бетоны шахалтын бат бэхийн анги /марк/ өндөртэй
- Ус үл нэвтрүүлэх
- Хүйтэнд тэсвэртэй
- Байгаль орчинд ээлтэй

Орчны нөхцөл:

- Жилийн хамгийн хүйтэн 5 хоногт -55 хэм хүртэл хүйтэрдэг бүс нутаг
- I-VII зэргийн хүчтэй салхи гардаг бүс нутаг
- I-V зэргийн мөстөлтийн зузаантай бүс нутаг
- 9 хүртэлх баллын газар хөдлөлтийн бүс нутаг

Бараа хүргэх газар: Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум “АУЭХС” ТӨХК


ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: СУДАЛГАА ТООЦООНЫ
ИНЖЕНЕР, ЭДИЙН ЗАСАГЧ

АЛДАГДАЛ ХЭМНЭЛТ ТООЦООНЫ ИНЖЕНЕР
СУМД ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР, АВТО МЕХАНИК

СЭХ-НИЙ ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

 Д.БАЯРЧУЛУУН

 Б.ОНОН

 Т.ГАНЦЭЦЭГ
Ц.БЯРУУЗАНА

 Ч.ЛХАГВАЖАВ

Ч. Лхажважав