

БАТЛАВ: "БНДС" ТӨХКИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ

ЗАХИРАЛ

БАРИУН-ЭРДЭНЭ

ф-700ММ-ИЙН ГОЯЧТОЙ ГАН ЗАДВЫЖКА ХААЛТНЫ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 04 дугаар сарын 25-ны өдөр

№	Тоноглолын нэр	Голч, мм	Тоо, ш	Техникийн тодорхойлолт
1	ГАН ЗАДВЫЖКА ХААЛТ	700	1	<ul style="list-style-type: none">- Дулааны шугам сүлжээнд ашиглана.- Орчны температур: $T = -40 \sim +40^{\circ}\text{C}$.- Ажлын бие: Халуун ус.- Ажлын биеийн температур: $T = +40 \sim +200^{\circ}\text{C}$.- Ажлын биеийн даралт: $P=25$ ата буюу (kg.c/cm^2).- Их бие, клапан: сталь 25Л, 30Л, ASTM A216. ASTM A351 стандартыг хангасан даралт. температурыг даах чадвартай зэвэрдэггүй ган байна.- Гол: Сталь 20Х13- Гайка, Шпилка, болт: нүүрстөрөгчжүүлсэн ган байна.- Нягтруулагч: паронит, ТРГ маркын байна.- Сальник: АГИ, ТРГ маркын байна.- Маховик: сталь 25Л, 30Л- Их биеийн гадаргуу: 07Х25Н13. 08Х21Н10Г6 стандартын хангасан байх.- Клапаны гадаргуу: 13Х25Т, 10Х17Т стандартыг хангасан байна.- Хийц: Корпус, крышка, гол, гуя, клапан гэсэн үндсэн задардаг хэсгүүдээс бүрдэнэ.- Шугам хоолойд фланцаар холбогдох.- Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар.- Ашиглалтын хугацаа 10 жил, нээлт, хаалтын тоо нь 3000-аас багагүй байх.- 30с99нж, 30с64нж маркын өмнө ашиглагдаж байгаагүй шинэ хаалт байна. <p>Үйлдвэрлэсэн газар нь ОХУлын олон улсын стандарт ISO 5208:2008, ISO 7121:2016 шаардлагуудыг хангасан, сертификаттай байх.</p>

ХЯНАСАН:ДШСА-НЫ ДАРГА

Э.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН

ДШСА-НЫ ГОРИМЫН ИНЖЕНЕР

П.БАТЦЭЦЭГ