

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 Нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал: Уурын шугам шинэчлэх ажил

Мэдээлэл:

“Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Дулааны станцаас 400 метрийн урттай хос шугамаар баяжуулах фабрикийн технологийн уурын хэрэглэгээг ханган ажилладаг.

№	Материалын нэр	Марк болон стандарт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Ган хоолой ф273х6х12000 мм	ГОСТ8732-78	тн	10
2	Ган хоолой ф219х6х6000 мм	ГОСТ8732-78	тн	6
3	Ган хоолой ф108х4,5х6000 мм	ГОСТ8732-78	тн	5
4	Ган хоолой ф89х4,5х6000 мм	ГОСТ8732-78	тн	5
5	Ган хоолой ф57х4х6000 мм	ГОСТ8732-78	тн	10
6	Ган хоолой ф83х4х6000 мм / оёдолгүй /	ГОСТ8734-75	тн	1,5
7	Ган хоолой ф76х3,5х6000 мм / оёдолгүй /	ГОСТ8734-75	тн	1
8	Ган хоолой ф40х3,5х6000 мм / оёдолгүй /	ГОСТ8734-75	тн	8,1
9	Ган булан ф273х6 / отвод 90 градус /	ГОСТ17375-01	ш	20
10	Ган булан ф219х6 / отвод 90 градус /	ГОСТ17375-01	ш	25
11	Ган булан ф108х4,5 / отвод 90 градус /	ГОСТ17375-01	ш	50
12	Ган булан ф89х4,5 / отвод 90 градус /	ГОСТ17375-01	ш	40
13	Ган булан ф76х4 / отвод 90 градус /	ГОСТ17375-01	ш	20
14	Ган булан ф57х4 / отвод 90 градус /	ГОСТ17375-01	ш	100
15	Ган булан ф40х3,5 / отвод 90 градус /	ГОСТ17375-01	ш	100
16	Ган булан ф32х3,5 / отвод 90 градус /	ГОСТ17375-01	ш	100
17	Дулааны сувгийн тэвш /лотки/ СТ 12.6.30	Л-7 М300 2970х1200х580	ш	10
18	Дулааны сувгийн хучилт /лоткины таг/ ХСХ 30.12-1	Л-5 М300 2990х1150х100	ш	30
19	Цемент /50кг ууттай/	М400	тн	10
20	Электрод Ф-4 мм	J-422	кг	800