

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Дагвасүрэн* ДАГВАСҮРЭН

20 ~~23~~ оны ~~10~~ сарын ~~30~~

ТБ2579А.211750

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023 оны 09 дүгээр сарын 27

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал /бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Масло хөргөгч /2ширхэг/
Төсөл хэрэгжих хэлтэс, алба	Цэвэрлэх байгууламжийн алба
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 1-р улирал
Байршил	СХД 20-р хороо Цэвэрлэх байгууламжийн алба
Хөрөнгийн ангилал /бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар/	Техник технологийн шинэчлэл
Он, сар, өдөр	2023.09.27
<p>1. Зорилго</p> <p>Агааржуулах станцын Н-750 агаарын машины хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах Хүрэх үр дүн: Тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа хангагдана.</p>	
<p>2. Бүрдэл:</p> <p style="text-align: center;">Масло хөргөгч ком</p>	
<p>3. Техникийн үзүүлэлт /насос/:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ажлын шингэн: Цэвэр ус • Хэмжээ – 1272x315x407мм • Дотор гуулин гуурсны диаметр 10мм-12мм • Дотор гуулин гуурсны тоо – 112ш • Дулаан солилцуур руу хөргөх усны хэмжээ – 45м³/цаг • 2022-2023 онд үйлдвэрлэсэн байх, орос улсад үйлдвэрлэсэн МА-5 маркийн масло хөргөгчтэй дүйцэхүйц байх 	
<p>Чанарын шалгуур: Олон улсын ISO9001 стандарт хангасан байх</p> <p>Фото зураг:</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	

4. Бусад : Үйлдвэрийн сертификаттай, баталгаат хугацаа нэг жил

ХЯНАСАН:

ИНЖЕНЕРИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА


БОЛОВСРУУЛСАН:

ИБХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

ЦБА-НЫ ДАРГА

ЦБА-НЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР

ЦБА-НЫ ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР



Handwritten signatures of B. Орунж, including a large stylized signature at the top and two smaller ones below it, each with the name 'Б. Орунж' written underneath.

Н.ОДХҮҮ

Ж.БАТЖАРГАЛ

Ш.ГАНЗОРИГ

Б.БАДАМХАНД

Ц.ЦЭНД-АЮУШ